

Prüfergebnisse

Test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.
 The test results refer to the samples tested in the laboratory.

Rutschhemmende Eigenschaften

Slip resistance

Die Vorbereitung der Prüfflächen erfolgte durch den Auftraggeber.
 The preparation of the test surfaces was carried out by the client.

Die Duschrinnen waren auf einer Trägerplatte befestigt.
 The shower channels has been fixed on a wood fibreboard.

Die Prüfung erfolgte in Anlehnung an DIN 51097: 1992-11, Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaften - Nassbelastete Barfußbereiche.

Testing according DIN 51097: 1992-11, Determination of the slip-resistance.- wet-stressed barefoot-areas

Prüftag: 18.07.2014 (Rutschhemmende Eigenschaften)
 Date of testing (Slip resistance)

Prüfkörper sample	Oberflächenbearbeitung surface 1)	mittlerer Neigungswinkel mean angle of inclination α	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung group of assessment of slip resistance	
1	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet - längs TECEDrainline Design Grate "quadratum", Stainless Steel brushed - lengthwise	>30,0	C	$24^\circ \leq \alpha$
2	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet - quer TECEDrainline Design Grate "quadratum", Stainless Steel brushed - crosswise	>30,0	C	$24^\circ \leq \alpha$

1) Angaben des Auftraggebers Specifications given by the client

Zusatzinformation:

TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet - Artikel-Nummer 60xx51
 xx = Längenausführung 07, 08, 09, 10, 12, 15

Additional information:

TECEDrainline Design Grate "quadratum", Stainless Steel brushed - Item-Number 60xx51
 xx = Length Format 07, 08, 09, 10, 12, 15

TÜV Rheinland LGA Bautechnik
 Materialprüfinstitut



Dipl.-Ing. (FH) Deppisch

Zeugnis\1419157-01.xls / Seite 2 von 2



Bearbeiter
 ak



A. Klarmann, Steintechniker