Forschung und Innovation
Kontakt: Thomas Wutschitz
Spittelauer Lände 45 | 1090 Wien
Telefon: +43 (0)1 4004-84351
Fax: +43 (0)1 4004-84269
thomas.wutschitz@wienenergie.at
Geschäftszahl: FE-PF15007
Datum: 02.12.2015

TECE Österreich GmbH
Ing. Thomas Wappel
Lichtäckerstraße 22/B9
2522 Oberwaltersdorf

***TECEflex* Mehrschichtverbundrohr**

Sehr geehrter Herr Ing. Wappel,

gemäß dem Ansuchen um Produktfreigabe und Konformitätsbestätigung vom 19.10.2015 entspricht das von Ihnen vertriebene „*TECEflex*“ **Mehrschichtverbund-Rohrsystem** mit Schiebehülsenverbinder aus Messing oder PPSU-Kunststoff in den nachfolgend genannten Dimensionen den Anforderungen der Wien Energie (Bereich Fernwärme) für die Freigabe ***Klasse B*** und darf daher in Hausanlagen gemäß Technischer Richtlinie *TR-HA* (Hausanlage Heizung) eingebaut werden.

Dimensionen: 32x4,0; 40x4,0; 50x4,5 und 63x6,0 unverpresst undicht

Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass generell jegliche Änderung am Produkt mit Wien Energie abzustimmen ist. Bei Missachtung dieser Regelung behält sich Wien Energie den Widerruf der Freigabe, sowie rechtliche Schritte vor.

Mit freundlichen Grüßen

Wien Energie GmbH

i.V.

DI Martin Höller

Beilagen: Konformitätsbestätigung und Ansuchen um Produktfreigabe
Bestätigung: Wasserqualität gemäß TR-HS
Zertifizierungsbestätigung: Normkonformität ÖNORM EN ISO 21003-2; ÖNORM EN ISO 21003-3
Datenblatt: *TECEflex* PE-Xc / AL / PE-RT-Verbundrohr mit Zeta-Werten
Prüfbericht: Sauerstoffdichtheitsprüfung gemäß ÖNORM EN ISO 17455 TGM-VA KU 22965 und ÖNORM EN ISO 21003-1 TGM-VA KU 23377

Erläuterung Freigabeklassen

Klasse A = uneingeschränkte Freigabe für den Einbau
Der Einbau gemäß der Produktspezifikation ist in allen Anlagen im Versorgungsgebiet der *Wien Energie* zulässig.

Klasse B = eingeschränkte Freigabe für den Einbau
Der Einbau gemäß der Produktspezifikation ist ausschließlich in Anlagen im Versorgungsgebiet der *Wien Energie*, bei denen keine Betreuung (Wartung, Betriebsführung, Instandhaltung, Wohnungsservice) durch die *Wien Energie* erfolgt, zulässig. Diesbezüglich setzen Sie sich bitte mit Ihrem Auftraggeber in Verbindung. Sollten Sie die Tatsache der erfolgten Freigabe seitens *Wien Energie* veröffentlichen, dann ist die *Freigabeklasse B* jedenfalls zu erwähnen. Keinesfalls darf der Eindruck erweckt werden, das Produkt sei uneingeschränkt freigegeben.