

Prüfbericht Nr.: 406.130-1 Datum: 2011-12-22

Fußboden-Heizungsverteiler aus Edelstahl und Kunststoff

Auftraggeber: TECE Österreich GmbH
Lichtäckerstraße 22
2522 Oberwaltersdorf

Gegenstand: Fußboden-Heizungsverteiler aus Edelstahl (TECE Art-Nr. 77 31 10 06) und Kunststoff (TECE Art-Nr. 77 39 00 10)

Inhalt: Zeitstand-Innendruckverhalten bei 80 °C über 1 000 h gemäß den Anforderungen der Systemprüfung für die Klasse 4 / 6 bar gemäß ÖNORM EN ISO 15875-5:2004

Auftrag: mündlich durch Herrn Thomas Wappel am 2011-09-13

Datum der Probenahme: —

Ort der Probenahme: keine Probenahme durch *ofi*-Mitarbeiter
Proben wurden durch den Auftraggeber übermittelt

Eingang der Proben: 2011-09-13

Zeichen: DI (FH) Ker / Vyc