



Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium D-PL-11117-01-00.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und OHASAS 18001

Prüfzeugnis Test certificate

BBV 1419157-01

Datum: 21.07.2014

Date:

Auftraggeber:

Client:

TECE GmbH

Hollefeldstraße 57

D - 48282 Emsdetten

Auftrag:

Order:

vom 15.04.2014

dated

eingegangen am

received at

15.04.2014

Inhalt des Auftrages:

Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaften von Duschrinnen nach
DIN 51097 in zwei verschiedenen Laufrichtungen.

Contents of order:

Determination of the slip resistance of shower channels according to DIN
51097 in different walking directions.

Probenmaterial:

2 Prüfflächen, ca. 1000 mm x 500 mm aus "TECEdrainline Designrost
"quadratum", Edelstahl gebürstet"

Test sample:

2 test surfaces, ca. 1000 mm x 500 mm of "TECEdrainline Design Grate
"quadratum", Stainless Steel brushed"

Eingeliefert:

Supplied:

am 02.07.2014

at

Probenahme:

Sampling:

keine Angaben

no indication

Kennzeichnung:

Marking:

-

interne Labornummer

157

internal laboratory no.

Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial Specifications according the samples given by the client

Handelsübliche Bezeichnung:

Commercial designation:

TECEdrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet

TECEdrainline Design Grate "quadratum", Stainless Steel
brushed

Hersteller:

Producer:

TECE GmbH

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das/die im Prüfbericht
genannte(n) Probenmaterial/ Prüfstücke.

The test results only refer to the samples named within this test report.

Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.

Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung
durch die TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH.

This test report may only be published completely. Each publishing in parts thereof
or an abridged version needs a prior authorization by the TÜV Rheinland LGA
Bautechnik GmbH

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Naturstein, Fassade, Bauteile
Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Tel +49 911 655-5524
Fax +49 911 655-5592
Mail: andreas.klarmann@de.tuv.com
Geschäftsführung
Eckhardt Lippold
Nürnberg HRB 20586
Steuer-Nr. 241/115/90733
Ust-IdNr. DE813835574
Web www.tuv.com

Prüfergebnisse**Test results**

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.

The test results refer to the samples tested in the laboratory.

Rutschhemmende Eigenschaften**Slip resistance**

Die Vorbereitung der Prüfflächen erfolgte durch den Auftraggeber.

The preparation of the test surfaces was carried out by the client.

Die Duschrinnen waren auf einer Trägerplatte befestigt.

The shower channels has been fixed on a wood fibreboard.

Die Prüfung erfolgte in Anlehnung an DIN 51097: 1992-11, Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaften - Nassbelastete Barfußbereiche.

Testing according DIN 51097: 1992-11, Determination of the slip-resistance.- wet-stressed barefoot-areas

Prüftag: 18.07.2014 (Rutschhemmende Eigenschaften)

Date of testing (Slip resistance)

Prüfkörper sample	Oberflächenbearbeitung surface 1)	mittlerer Neigungswinkel mean angle of inclination α	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung group of assessment of slip resistance	
1	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet - längs TECEDrainline Design Grate "quadratum", Stainless Steel brushed - lengthwise	>30,0	C	$24^\circ \leq \alpha$
2	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet - quer TECEDrainline Design Grate "quadratum", Stainless Steel brushed - crosswise	>30,0	C	$24^\circ \leq \alpha$

1) Angaben des Auftraggebers *Specifications given by the client*

Zusatzinformation:

TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet - Artikel-Nummer 60xx51

xx = Längenausführung 07, 08, 09, 10, 12, 15

Additional information:

TECEDrainline Design Grate "quadratum", Stainless Steel brushed - Item-Number 60xx51

xx = Length Format 07, 08, 09, 10, 12, 15

TÜV Rheinland LGA Bautechnik
Materialprüfinstitut

J. Deppisch

Dipl.-Ing. (FH) Deppisch

Zeugnis\1419157-01.xls / Seite 2 von 2



Bearbeiter
ak

A. Klarmann
A. Klarmann, Steintechniker