

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

**60**

**VERWARMINGSINSTALLATIES**

60.32

KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.32.10-a

AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING

Aanlegwijze:

- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.

Verbindingswijze:

- drukhulsverbinding d.m.v. optromping van de buis en losse drukhuls, zonder O-ring.

Bevestigingswijze:

- gebeugeld op de ruwe betonvloer en ingestort in de dekvloer.

Beschermingswijze:

- beschermbuis bij in wanden en vloeren weggewerkte leidingen en t.p.v. doorvoeringen door bouwkundige constructies.

1. KUNSTSTOF BUIS, PEX-C

Fabrikaat: TECE/TECEflex Aftaksysteem.

Materiaal: PEX-c basisnormbuis met aluminium mantel en witte PE-deklaag.

Nominale diameter: volgens berekening aannemer.

Hulpstukken:

- verbindingstukken van brons, messing en/of PPSU.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: bevestigingsbeugels kunststof
- beschermbuis: geribbeld PE, kleur rood en blauw.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

De CV leidingen van .....