

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

DOP 11/0437

1. Unikālais identifikācijas produkta kods:

Caurules saspiešana ar "Grīdas trapu uguns aizsardzības komplektu"

2. Produkta tips,partijas,sērijas nummurs vai kāds cits identifikācijas apzīmējums,kas noteikts saskaņā ar 11.(4) pantu:

skatīt pielikumu

3. Paradzēts lietošanai vai izmantošanai kopa ar būvizstrādājumiem,saskaņā ar tehnisko specifikāciju ko paredzējis ražotājs:

Lai atjaunotu pastāvīgu ugunsizturību cietām betona grīdām iekļauta arī PP-HT caurules.

4. Nosaukums,reģistrēta preču zīme vai reģistrēta preču zīmē un ražotāja kontaktadrese,ka prasīts saskaņā ar 11.(5) pantu:

*TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
Vācija
Tel. +49 2572 928-0
Fax. +49 2572 928-124
info@tece.de*

5. Ja nepieciešams,pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktdrese,kura pilnvaras atbilst 12(2)pantam:

nav piemērojams

6. Sistēma vai sistēmas novērtējuma un pārbaudes ekspluatācijas īpašību noturība (AVCP) būvizstrādājumam, kā izklāstīts Regulā (EK) Nr 305/2011 (CPR), V pielikumā:

Sistēma 1 un Sistēma 3

7. Gadījumā, ja atbilstības deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, uz ko attiecas saskaņotais standarts:

nav piemērojams

8. Gadījumā, ja atbilstības deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram Eiropas tehnisko novērtējumu (ETN) ir izdevusi:

Paziņojums no MPA Braunschweig ar identifikācijas nummuru 0761, veica sākotnēju ražošanas pārbaudi un iekšējo ražošanas kontroli,kā arī nepārtrauktu uzraudzību. Novērtēta ražošanas kontrole saskaņā ar 1 un 3 sistēmu,un atbilst sekojošiem ziņojumiem:

- Atbilst Sertifikātam: Nr. 0761-CPD-0290 pamatojoties uz ETA-11/0437,

Paziņojums no MPA NRW, Testēšanas centra 0432, klasificējusi „Floor Drain Fire Protection Set K” un atbilst sekojošam ziņojumam:

- Klasifikācijas ziņojums nr. 210005767 MPA NRW

9. Atbilstības deklarācija:

Īpašības	Saderība	Saskaņota tehniskā specifikācija
Mehāniskā izturība	NPD	ETA-11/0437
Uguns aizsardzība (produkta sastāvdaļas): - Metāla korpuss - Kalcija silikāta plate „ROKU V2” - Elastīga piebriestoša lenta „ROKU Strip” - Elastīga piebriestoša lenta „Kerafix Flexterm 100”	A1 A2 – s1, d0 E E	
Uguns izturīgs	EI 120-U/C	
Gaisa un ūdens caurlaidība	NPD	
Bīstamu vielu noplūde	Nē	
Lietošanas drošība	NPD	
Skaņas izolācija	NPD	
Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana	NPD	
Lietderība un mērķis	Tips Z ₁ un Tips Z ₂	

10. Uzrādīto produktu 1 un 2 punktā sniegums atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām 9 punktam.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šā ražotāja norādītā 4 punktu.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Martin Krabbe, Tehniskās Nodaļas Vadītājs

(Vārds Uzvārds un amats)

Ralf Sibum, Kvalitātes Departamenta Vadītājs

(Vārds Uzvārds un amats)

Emsdetten, 20.6.2013

(Vieta un datums)

(Paraksts)

Emsdetten, 20.6.2013

(Vieta un datums)

(Paraksts)

Anlage zur Leistungserklärung

DOP 11/0437

Artikelnummer	Vārds (uz ETA 11/0437)	Produkts
6 600 06	Grīdas Notekas Ugunsdrošības Komplekts K	TECEdrainline Ugunsdrošības Komplekts FireStop EI 120 DN 50
369 00 50	Grīdas Notekas Ugunsdrošības Komplekts DN 50	TECEdrainpoint S Ugunsdrošības Komplekts FireStop EI 120 DN 50

Martin Krabbe, Tehniskās Nodaļas Vadītājs

(Vārds Uzvārds un amats)

Emsdetten, 20.6.2013

(Vieta un datums)

(Paraksts)

Ralf Sibum, Kvalitātes Departamenta Vadītājs

(Vārds Uzvārds un amats)

Emsdetten, 20.6.2013

(Vieta un datums)

(Paraksts)