

Ovaj prijevod sastoji se od  
stranica 2 / listova 3  
Br.-Ov.-90/2012  
Datum: 07.svibanj 2012.

***Ovjereni prijevod s njemačkog  
jezika***



**DIN CERTCO**

Gesellschaft für Konformitätsbewertung GmbH



## CERTIFIKAT

Tvrtki

**TECE GmbH**  
Hollefeldstraße 57  
48282 Emsdetten  
NJEMAČKA

potvrđujemo da je njezin proizvod

**plastični cijevni sustavi za toplu vodu za podna grijanja i za spajanje na radijatore**

tip

**TECE floor / SLQ**

sukladan sa standardima

**DIN 4726:2008-10**  
**DIN EN ISO 22391-2:2010-04**  
**DIN EN ISO 22391-3:2010-04**  
**DIN EN ISO 22391-5:2010-04**

**program certifikacije plastičnih cijevnih sustava i višeslojnih cijevnih sustava za toplu vodu za grijanje površina i za spajanje na radijatore (stanje od lipnja 2011.)**

te joj se odobrava pravo na korištenje znaka



povezanog s dolje navedenim registarskim brojem.

**Registarski broj: 3V353 PE-RT**

**Ovaj Certifikat vrijedi do 31.01.2017.**

Za daljnje podatke vidi Dodatak.

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



07.03.2012., *Peter Suxdorf, v.r.*

Dipl.Ing.Peter Suxdorf

- Direktor-

**Dodatak uz Certifikat s registarskim brojem 3V353 PE-RT od 07.03.2012**

**Tehnički podaci**

**Cijev:**

- Tvornica proizvođača: Strzelin, Poljska
- Materijal: PE-RT
- Nazivni vanjski promjer x nazivna debljina stjenki: 

14 x 2mm,	16 x 2 mm,
17 x 2 mm	18 x 2 mm,
20 x 2 mm	
- Razred prema dimenzijama: C
- Razred prema primjeni i dozvoljeni radni tlak: razred 4 i 5 / 6 bara

**Fitinzi / cijevne spojnice:**

- Naziv proizvođača: Simplex Armaturen & Systeme GmbH
- Tvornica proizvođača: Argenbühl – Eisenharz
- Vrsta fitinga: vijčana spojnica
- Materijal: metal
- Tip: mehanička spojnica od metala za plastične cijevi (M-MPI)
- Broj artikla:

**Fitinzi / cijevne spojnice:**

- Naziv proizvođača: TECE GmbH
- Tvornica proizvođača: Emsdetten
- Vrsta fitinga: spojnica s posmičnim naglavkom
- Materijal: metal
- Tip: mehanička spojnica od metala za plastične cijevi (M-MPI)
- Broj artikla:

Laboratorij u kojemu je provedeno testiranje / mjesto kontrole

Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt  
Abt. Kunststoffe  
Grafenstraße 2  
64283 Darmstadt

Izvešća o testiranju:

K 11 1533.3 od 31.01.2012.  
K 11 1533.4 od 31.01.2012.

Ja, Marinka Golenko stalni sudski tumač za njemački jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici broj 4Su-273/11-4 od 12.srpnja 2011. potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na njemačkom jeziku.

