LGA QualiTest GmbH
Sanitär- und Abscheidetechnik

TÜVRheinland®
LGA

DAP-PL-1524.23

Durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001/14001

Zusammenfassung zum Prüfbericht

Nr. 7381379-01
vom 20.01.2009, gültig bis 31.01.2014

Summary of the test report

No. 7381379-01
from 20.01.2009, valid until 31.01.2014

Auftraggeber und Hersteller

TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten

Client and Manufacturer

TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten

Inhalt des Auftrages:

Baumusterprüfung von Urinaldruckspülern
nach DIN EN 12541

Contents of order:

Type test of urinal flush valves
according to DIN EN 12541

Prüfstück:

UP-Urinaldruckspüler Nr. SP 500 001 01
mit Druckknopf und Betätigungsplatte
TECEambia weiss Nr 9.242.100
Nenngröße DN 15, Anschlussgröße 1/2",
mit Vorabsperrung, Spülwassermenge Klasse 4

Test sample:

Concealed urinal flush valve No SP 500 001 01
with push-button and operating kit
TECEambia white No 9.242.100
nominal size DN 15, connecting dimension 1/2"
with incorporated stop valve, volume class 4

Zusammenfassung:

Die chemische und hygienische Eignung der Materialien in Kontakt mit Trinkwasser, müssen den nationalen Anforderungen entsprechen. Diese Prüfzeugnisse sind separat vorzulegen.

Alle anderen Anforderungen der EN 12541 sind erfüllt.

Summary:

The chemical and hygienic characteristics of the material in contact with drinking water must be in accordance with the national requirements. This test certificates has to be shown separately.

All other requirements of the EN 12541 are fulfilled.

LGA QualiTest GmbH
Sanitär- und Abscheidetechnik

TÜVRheinland®
LGA
LGA QualiTest GmbH
Sanitär- und
Abscheidetechnik

Bearbeiter
fr/schm

Dipl.-Ing. (FH) Arnold
Fachzentrumsleiter

Dipl.-Ing. (FH) Fries

H:\Datad\QIWQSAT\Zeugnisse\2008\7381379-02.doc

LGA QualiTest GmbH • TÜV Rheinland Group • Dreikronenstraße 31 • 97082 Würzburg •
Tel +49 (0) 931 4196-166 • Fax +49 (0) 931 4196-165 • eMail: sat@lga.de • http://sat.lga.de

Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 20544
Geschäftsführer: Hans-Hermann Ueffing,
Michael F. Jungnitsch