



# PRÜFZEUGNIS

## Prüfung der Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Edelstahlflansch, Dichtmanschette und Verbundabdichtung

Firma: **TECE GmbH**  
**Hollefeldstraße 57**  
**48282 Emsdetten**  
**Deutschland**

Ausstellungsdatum: 20.03.2018  
Geltungsdauer bis: 20.03.2023

Systemkomponente: **Edelstahlduschrinne mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette**  
**TECEdrainline mit Seal System Dichtmanschette**

Verbundabdichtungen  
**BOTACT DF 9**  
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung	Prüfgrundsatz	Ergebnis
Wasserdichtheit im Einbauzustand* (Wassersäule: 20 cm; 28 Tage)	PG-AIV (Mai 2014)	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind in den folgenden Prüfberichten beschrieben  
2.1/29183/1364.0.1-2011, 2.1/29183/0027.0.1-2018

\* Nachweis für die Beanspruchungsklasse A gemäß PG-AIV (Mai 2014) und Beanspruchungsklasse A0 gemäß ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen (August 2012) der Anschlussvariante mit den o.g. Systemkomponenten.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 20.03.2018



*i.V. M. Käsekamp*  
i.V. Matthias Käsekamp, B. Eng.  
(stellv. Leiter der Prüfstelle)

Kiwa GmbH  
TBU  
Gutenbergstr. 29  
48268 Greven  
Deutschland

Tel: +49 (0)2571 9872-0  
Fax: +49 (0)2571 9872-99  
Web: [www.kiwa.de](http://www.kiwa.de)  
e-mail: [infokiwagreven@kiwa.de](mailto:infokiwagreven@kiwa.de)  
Geschäftsführer:  
Prof. Dr. Roland Hüttl