



## Prüfung der Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Edelstahlflansch, Dichtmanschette und Verbundabdichtung

Firma: **TECE GmbH**  
**Hollefeldstraße 57**  
**48282 Emsdetten**  
**Deutschland**

Ausstellungsdatum: 20.03.2018  
Geltungsdauer bis: 20.03.2023

Systemkomponente: **Edelstahlduschrinne mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette**  
**TECEDrainline mit Seal System Dichtmanschette**

Verbundabdichtungen  
**Mapegum WPS**  
**Mapelastic**  
**Monolastic Ultra**  
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung	Prüfgrundsatz	Ergebnis
Wasserdichtheit im Einbauzustand* (Wassersäule: 20 cm; 28 Tage)	PG-AIV (Mai 2014)	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind in den folgenden Prüfberichten beschrieben  
2.1/29183/1372.0.1-2011, 2.1/29183/1320.0.1-2011, 2.1/29183/1322.0.1-2011,  
2.1/29183/0027.0.1-2018

\* Nachweis für die Beanspruchungsklasse A gemäß PG-AIV (Mai 2014) und Beanspruchungsklasse A0 gemäß ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen (August 2012) der Anschlussvariante mit den o.g. Systemkomponenten.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 20.03.2018



i.V. Matthias Käsekamp, B. Eng.  
(stellv. Leiter der Prüfstelle)