



Prüfung der Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Dichtmanschette und Verbundabdichtung

Firma: **TECE GmbH**
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
Deutschland

Ausstellungsdatum: 20.03.2018
 Geltungsdauer bis: 20.03.2023

Systemkomponente: Dichtmanschette, beidseitig vlieskaschiert
TECEdrainprofile Seal System Dichtmanschette

Abdichtungsbahn
PCI Pecilastic W

zementäre Dichtungsschlämme
PCI Seccoral 2K Rapid
 (Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung	Prüfgrundsatz	Ergebnis
Wasserdichtheit im Einbauzustand* (Wassersäule: 20 cm; 28 Tage)	PG-AIV (Mai 2014)	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht 2.1/29183/0720.0.1-2017 beschrieben.

* Nachweis für die Beanspruchungsklasse A gemäß PG-AIV (Mai 2014) und Beanspruchungsklasse A0 gemäß ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen (August 2012) der Anschlussvariante mit den o.g. Systemkomponenten.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 20.03.2018




 i.V. Matthias Käsekamp, B. Eng.
 (stellv. Leiter der Prüfstelle)

Kiwa GmbH

TBU

Gutenbergstr. 29

48268 Greven

Deutschland

Tel: +49 (0)2571 9872-0

Fax: +49 (0)2571 9872-99

Web: www.kiwa.de

e-mail: infokiwagreven@kiwa.de

Geschäftsführer:

Prof. Dr. Roland Hüttl

QMF Z A 104 c/R.0