



Kiwa GmbH

TBU

Gutenbergstr, 29

48268 Greven

Deutschland

Tel: +49 (0)2571 9872-0 Fax: +49 (0)2571 9872-99

Web: www kiwa de

e-mail: infokiwagreven@kiwa.de

Geschäftsführer: Prof. Dr. Roland Hüttl

QMF Z A 104 c/R.0



Prüfung der Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Dichtmanschette und Verbundabdichtung

Firma:

TECE GmbH

Hollefeldstraße 57 48282 Emsdetten Deutschland

Ausstellungsdatum: Geltungsdauer bis: 20.03.2018 20.03.2023

Systemkomponente:

Dichtmanschette, beidseitig vlieskaschiert

TECEdrainprofile Seal System Dichtmanschette

zementäre Dichtungsschlämme

Rywalit DS 99X

(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung	Prüfgrundsatz	Ergebnis
Wasserdichtheit im Einbauzustand* (Wassersäule: 20 cm; 28 Tage)	PG-AIV (Mai 2014)	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht 2.1/29183/0720.0.1-2017 beschrieben.

*Nachweis für die Beanspruchungsklasse A gemäß PG-AIV (Mai 2014) und Beanspruchungsklasse A0 gemäß ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen (August 2012) der Anschlussvariante mit den o.g. Systemkomponenten.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 20.03.2018



i.V. Matthias Käsekamp, B. Eng. (stellv. Leiter der Prüfstelle)