

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP 11/0437

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Jedinečný identifikační kód typu výrobku“

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

viz příloha

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Obnova stálé požární odolnosti masivních betonových podlahových konstrukcí s prostupem potrubí PP-HT.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone +49 2572 928-0
info@tece.de**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není použitelný

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR), příloha V:

Systém 1 a systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

není použitelný

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA):

Dohlízející orgán MPA Braunschweig, identifikační číslo 0761, provedl úvodní inspekci výrobního závodu a řízení výroby. Stejně tak provádí průběžnou kontrolu, posouzení a prodloužení kontroly řízení výroby dle Systému 1 a 3 a vydal následující:
- Certifikace shody: č. 0761-CPD-0290 na základě ETA-11/0437 v souladu s nařízením EU č. 305/2011 na základě evropského hodnotícího dokumentu EAD 350454-00-1104 „Fire stopping and fire sealing products - Penetration seals“
Dohlízející orgán MPA NRW, testovací centrum 0432, klasifikoval „ Protipožární sadu FireStop K“ a vydal následující:
- Klasifikační zpráva č. 210005767 MPA NRW

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Mechanická pevnost	NPD	ETA-11/0437
Chování při požáru (komponentů výrobku):		
- kovový kryt	A1	
- vápenno-křemičitá deska „ROKU V2“	A2 – s1, d0	
- flexibilní bobtnající páska „ROKU Strip“	E	
- flexibilní bobtnající páska „Kerafix Flexterm 100“	E	
Požární odolnost	EI 120-U/C	
Propustnost vzduchu a vody	NPD	
Uvolnění nebezpečných látek	žádné	
Bezpečnost při užívání	NPD	

Zvuková izolace	NPD	ETA-11/0437
Úspora energie a tepelná izolace	NPD	
Vhodnost a účel	Typ Z ₁ a Typ Z ₂	

Deklarovaná vlastnost je spojena s identifikačním kódem v příloženém seznamu.

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Martin Krabbe
Vedoucí produktového managementu a vývoje

Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum
Vedoucí testování a schvalování

Příloha k prohlášení o vlastnostech

DOP 11/0437

Č. výrobku	Jméno (v ETA 11/0437)	Produkt
6 600 06	Protipožární sada FireStop K	TECEdrainline protipožární sada FireStop EI 120 DN 50
369 00 50	Protipožární sada FireStop DN 50	TECEdrainpoint S protipožární sada FireStop EI 120 DN 50



Martin Krabbe
Vedoucí produktového managementu a vývoje
Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum
Vedoucí testování a schvalování