

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP 11/0437

1. Tootetüübi kordumatu identimiskood:

Toru läbiviigu tihend „Põrandatrapi tuletõkkekomplekt”

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

vaadake toimivusdeklaratsiooni lisast

3. Ehitustoote tootja poolt ette nähtud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Monoliitbetoonpõrandate püsiva tulekindluse taastamiseks kohtades, kus asuvad PP-HT torude läbiviigud.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
DE - 48282 Emsdetten
Tel. +49 2572 928-0
info@tece.de**

5. Vajaduse korral artikli 12 lõikes 2 osutatud ülesandeid täitva volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Ei ole kohaldatav

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 1 ja süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Ei ole kohaldatav

8. Euroopa tehnilise hinnangu saanud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus MPA Braunschweig, identimisnumber 0761, teostas tehase esmase kontrolli ja tehasesisese tootmiskontrolli, samuti tehasesisese tootmiskontrolli pideva seire, väärtustamise ja hindamise vastavalt süsteemidele 1 ja 3 ning väljastas järgneva:

- Vastavusdeklaratsioon: No.0761-CPD-0290 põhineb ETA 11/0437, vastavalt (EU) määrusele No 305/2011 Euroopa hindamisdokumendi alusel EAD 350454-00-1104 „Fire stopping and fire sealing products - Penetration seals“

Teavitatud asutus MPA NRW, katselabor 0432, on „Põrandatrapi tuletõkkekomplekti K” klassifitseerinud ja väljastanud järgneva:

- Klassifitseerimisaruanne nr 210005767 MPA NRW

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mehaaniline tugevus	NPD	ETA-11/0437
Tuletaluvus (toote osadel): - metallkorpus; - kaltsiumsilikaadist plaat „ROKU V2“; - painduv paisuv tuletõkkeriba „ROKU Strip“; - painduv paisuv tuletõkkeriba „Kerafix Flexterm 100“	A1 A2 – s1, d0 E E	
Tulekindlus	EI 120-U/C	
Õhu ja vee läbilaskvus	NPD	
Ohtlike ainete eraldumine	puudub	
Kasutusohutus	NPD	
Heliisolatsioon	NPD	
Energiasäästlikkus ja soojusisolatsioon	NPD	
Kasutatavus ja kasutuseesmärk	Tüüp Z ₁ ja Tüüp Z ₂	

Deklareeritud võimsus on seotud kordumatu identimiskoodiga juuresolevas nimekirjas.

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Martin Krabbe
Tootehalduse ja arenduse juht
Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum
Katsetuse ja heakskiidu juht

Toimivusdeklaratsiooni lisa

DOP 11/0437

Tellimisnumber	Nimi (kus: ETA 11/0437)	Toode
6 600 06	Põrandatrapi tuletõkkekomplekt K	TECEdrainline tuletõkkekomplekt FireStop EI 120 DN 50
369 00 50	Põrandatrapi tuletõkkekomplekt DN 50	TECEdrainpoint S tuletõkkekomplekt FireStop EI 120 DN 50



Martin Krabbe
Tootehalduse ja arenduse juht
Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum
Katsetuse ja heakskiidu juht