

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP 11/0437

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:
Tubo di tenuta „set antincendio per pozzetto di drenaggio“
2. Codice prodotto, lotto, numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'Art. 11 Par. 4:
vedi elenco allegato
3. L'utilizzo o gli usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità con le specifiche tecniche armonizzate, previste dal produttore:
Per ripristinare la resistenza al fuoco permanente nelle costruzioni di pavimenti rigidi in cui sono immersi i tubi in PP-HT.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'Art. 11 Par. 5:
**TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone +49 2572 928-0
info@tece.de**
5. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del legale rappresentante il cui mandato ricopre i compiti dell'Art. 12 Par. 2:
non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) del prodotto da costruzione, di cui al Regolamento (UE) N. 305/2011 (CPR), allegato V:
Sistema 1 e Sistema 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata:
non applicabile
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA):
L'organismo notificato MPA Braunschweig, numero di identificazione 0761, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica nonché il monitoraggio continuo, la valutazione e l'analisi del controllo della produzione in fabbrica in conformità con i Sistemi 1 e 3, e ha rilasciato quanto segue:
- Certificazione di Conformità: n. 0761-CPD-0290 basata su ETA-11/0437, in conformità con il regolamento (EU) n. 305/2011 sulla base del Documento di Valutazione Europea EAD 350454-00-1104 „Fire stopping and fire sealing products - Penetration seals“
L'organismo notificato MPA NRW, test 0432 ha classificato il „set antincendio K per pozzetto di drenaggio“ e ha rilasciato quanto segue:
- Rapporto di classificazione n.210005767 MPA NRW

9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche principali	Prestazioni	Specificata tecnica armonizzata
Resistenza meccanica	NPD	ETA-11/0437
Reazione al fuoco (dei componenti del prodotto):		
- Contenitore metallico	A1	
- Piastra silicato di calcio „ROKU V2“	A2 – s1, d0	
- nastro flessibile intumescente „ROKU Strip“	E	
- nastro flessibile intumescente „Kerafix Flexterm 100“	E	
Resistenza al fuoco	EI 120-U/C	
Permeabilità aria e acqua	NPD	
Emissione di sostanze pericolose	nessuno	
Sicurezza d'uso	NPD	

Isolamento acustico	NPD	ETA-11/0437
Risparmio energetico e isolamento termico	NPD	
Idoneità e finalità	Tipo Z ₁ und Tipo Z ₂	

La prestazione dichiarata è legata al codice di identificazione univoco, nell'elenco allegato.

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.
Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:



Martin Krabbe
Responsabile della gestione e dello sviluppo del prodotto

Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum
Responsabile Test e Approvazioni

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione**DOP 11/0437**

Codice prodotto	Nome (in ETA 11/0437)	Prodotto
6 600 06	Set antincendio K per pozzetto di drenaggio	TECEdrainline set antincendio FireStop EI 120 DN 50
369 00 50	Set antincendio DN 50 per pozzetto di drenaggio	TECEdrainpoint S set antincendio FireStop EI 120 DN 50



Martin Krabbe
Responsabile della gestione e dello sviluppo del prodotto

Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum
Responsabile Test e Approvazioni