

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

DOP 11/0437

- Unikālais identifikācijas produkta kods:
Caurules saspiešana ar "Grīdas trapu uguns aizsardzības komplektu"
- Produkta tips,partijas,sērijas nummurs vai kāds cits identifikācijas apzīmējums,kas noteikts saskaņā ar 11.(4) pantu:
skatīt pielikumu
- Paradzēts lietošanai vai izmantošanai kopa ar būvizstrādājumiem,saskaņā ar tehnisko specifikāciju ko paredzējis ražotājs:
Lai atjaunotu pastāvīgu ugunsizturību cietām betona grīdām iekļauta arī PP-HT caurules.
- Nosaukums,reģistrēta preču zīme vai reģistrēta preču zīmē un ražotāja kontaktadrese,ka prasīts saskaņā ar 11.(5) pantu:
**TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
DE - 48282 Emsdetten
Tel. +49 2572 928-0
info@tece.de**
- Ja nepieciešams,pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktadrese,kura pilnvaras atbilst 12(2)pantam:
nav piemērojams
- Sistēma vai sistēmas novērtējuma un pārbaudes ekspluatācijas īpašību noturība (AVCP) būvizstrādājumam, kā izklāstīts Regulā (EK) Nr 305/2011 (CPR), V pielikumā:
Sistēma 1 un Sistēma 3
- Gadījumā, ja atbilstības deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, uz ko attiecas saskaņotais standarts:
nav piemērojams
- Gadījumā, ja atbilstības deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram Eiropas tehnisko novērtējumu (ETN) ir izdevusi:
**Paziņojums no MPA Braunschweig ar identifikācijas nummuru 0761, veica sākotnēju ražošanas pārbaudi un iekšējo ražošanas kontroli,kā arī nepārtrauktu uzraudzību.Novērtēta ražošanas kontrole saskaņā ar 1 un 3 sistēmu,un atbilst sekojošiem ziņojumiem:
- Atbilstības sertifikāts: Nr. 0761-CPD-0290, pamatojoties uz ETA-11/0437, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, kuras pamatā ir Eiropas novērtējuma dokuments EAD 350454-00-1104 „Fire stopping and fire sealing products - Penetration seals“
Paziņojums no MPA NRW,Testēšanas centra 0432,klasificējusi „Floor Drain Fire Protection Set K“ un atbilst sekojošam ziņojumam:
- Klasifikācijas ziņojums nr. 210005767 MPA NRW**
- Atbilstības deklarācija:

Īpašības	Saderība	Saskaņota tehniskā specifikācija
Mehāniskā izturība	NPD	ETA-11/0437
Uguns aizsardzība (produkta sastāvdaļas): - Metāla korpuss - Kalcija silikāta plate „ROKU V2“ - Elastīga piebriestoša lenta „ROKU Strip“ - Elastīga piebriestoša lenta „Kerafix Flexterm 100“	A1 A2 – s1, d0 E E	
Uguns izturīgs	EI 120-U/C	
Gaisa un ūdens caurlaidība	NPD	
Bīstamu vielu noplūde	Nē	
Lietošanas drošība	NPD	
Skaņas izolācija	NPD	
Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana	NPD	
Lietderība un mērķis	Typ Z ₁ un Typ Z ₂	

Atbilstības deklarācija saistīta ar identifikācijas kodiem pievienotajā sarakstā

10. Uzrādīto produktu 1 un 2 punktā sniegums atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām 9 punktam.
Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šā ražotāja norādītā 4 punktu.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Martin Krabbe
Produktu Vadīšanas un Produktu Attīstības Vadītājs
Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum
Pārbaudes un Apstiprinājumu Vadītājs

Pielikuma Atbilstības Deklerācija**DOP 11/0437**

Produkta nr.	Vārds (uz ETA 11/0437)	Produkts
6 600 06	Grīdas Notekas Ugunsdrošības Kom- plekts K	TECEdrainline Ugunsdrošības Komplekts FireStop EI 120 DN 50
369 00 50	Grīdas Notekas Ugunsdrošības Kom- plekts DN 50	TECEdrainpoint S Ugunsdrošības Komplekts FireStop EI 120 DN 50



Martin Krabbe
Produktu Vadīšanas un Produktu Attīstības Vadītājs
Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum
Pārbaudes un Apstiprinājumu Vadītājs