



**Bescheinigung über
durchgeführte Prüfungen
durch die Kiwa GmbH - TBU**

**Prüfung der Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen
Aufsatzstück, Dehnzonenmanschette und Verbundabdich-
tung**

Firma: **TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
Deutschland**

Ausstellungsdatum: 07.09.2020
Geltungsdauer bis: 07.09.2025

Systemkomponente: **TECEdrainpoint S mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette
Dichtmanschettensystem 3601104, 3660020 und 3660021**

1- und 2-komponentige Dichtungsschlämmen
**Sopro DSF 423 2-k
Schönox 2k DS Rapid
Sopro DSF 523 1-k**
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung	Prüfgrundsatz	Ergebnis
Wasserdichtheit im Einbauzustand* (Wassersäule: 20 cm; 28 Tage)	PG-AIV-F (März 2018)	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht 2.1/29183/0824.0.1-2020 und 2.1/29183/0825.0.1-2020 beschrieben.

* Nachweis für die Beanspruchungsklasse A gemäß PG-AIV-F (März 2018) und Beanspruchungsklasse A0 gemäß ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen (August 2012) der Anschlussvariante mit den o.g. Systemkomponenten.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 07.09.2020




i.V. Dr. – Ing. Melanie Stutz
- stellv. Leiterin Prüfstelle

PRÜFZEUGNIS