



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-1167/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **System instalacyjny TECEflex zawierający: rury: PE-Xc/Al./PE, PE-Xc/Al./PE-RT, PE-Xc/Al./PE-RT type II, PE-Xc, PE-Xc/EVOH oraz złączki mosiężne, z brązu/brązu krzemowego i PPSU**

Zawierający / containing: polietylen sieciowany radiacyjnie (PE-Xc), aluminium, mosiądz, brąz/brąz krzemowy, PPSU

Przeznaczony do / destined: przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu.

Niniejszy atest stanowi przedłużenie ważności atestów o numerach BK/W/1255/01/2018 HK/W/0023/01/2016.

Wytwórca / producer:

TECE GmbH
48282 Emsdetten
Hollefeldstrasse 57, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

"TECE" Sp. z o.o.
57-100 Strzelin
ul. Wrocławska 61



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.11.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.11.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 listopada 2021

The date of issue of the certificate: 30th November 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB