



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

BY.70.06.01.013.E.004895.10.18 от 25.10.2018

Продукция:

Трубы напорные из термопластичного полиэтилена армированные алюминием (PE-Xc/Al/PE-RT) системы TECEflex арт. 7320168, 7320208, 7320258, 7320328, 7322328, 7322408, 7322508, 7322638. Область применения: для систем холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовитель: TECE GmbH. Адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany, ГЕРМАНИЯ. Заявитель: ООО ТЕСЕ Системс. Адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, ком 3, РОССИЯ

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 25.10.2018 г № 18-30/2018/3516


Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза



Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

А.Л.Скуранович

М.П.



BY 0017483



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК
(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.013.E.005548.11.21

от 11.11.2021

Продукция

Трубы многослойные универсальные напорные с маркировкой "TECEflex" из термопластичного полиэтилена PE-Xa (PE-Xa/EVOH/PE-RT typII). Область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Изготовитель

"TECE GmbH", Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Germany, Германия.

Заявитель

ООО "ТЕСЕ Системс", 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 6, помещ. 14, ком 3, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1077746334874

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 3

Свидетельство выдано на основании

Протокол испытаний № ИЛЦ-214/ВЭ-09-21 от 22.10.2021 г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440)

Срок действия не ограничен

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства – члена
Евразийского экономического союза)



(подпись)

Абдыкадыров С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0032329



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.26.013.E.028026.07.11

от 19.07.2011 г.

Продукция:

Трубы напорные из термопластичного полиэтилена, в т.ч. многослойного армированного алюминием PE-Xc/Al/PE системы TECEflex, арт. 732016-732025, 732216 -732263, диаметрами от 16 до 63 мм; PE-Xc/Al/PE системы TECElogo Арт. 8700016-8700025, 8700116-8700163 диаметрами от 16 до 63 мм; PE-RT/Al/PE системы TECEfloor Арт. 77151630-77151660, диаметрами от 16-20 мм, в том числе многослойного PE-Xc марки 5S, системы TECEflex, Арт. 704516-704525, наружным диаметром от 16 до 25 мм; PE-MDX системы TECEflex Арт. 703316-703320, 703416-703420, 703216-703220 диаметром 14-20 мм; PE-RT нар системы TECEfloor. Арт. 77121430-77122060 диаметром 14-20 мм. Изготовлена в соответствии с документами: документацией фирмы-изготовителя. Изготовитель (производитель): «TECE GmbH», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Германия. Получатель: «TECE GmbH», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Германия.

(наименование продукции, маркировка и (или) техническая документация, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для питьевого водоснабжения, отопления (в т.ч. для систем теплого пола)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
экспертного заключения № 2814 от 05.07.2011 г. ФГУЗ "ЦГ и Э в Смоленской области"; сертификата качества ISO; технической документации; макета этикетки

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



Г.Г. Онищенко

(Ф. И. О. Подписавший)

№0141318

М. П.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области
Владимирская область

(уполномоченный орган Стороны, руководящий уполномоченного органа, административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.33.ВЛ.04.013.E.000987.12.11

от 29.12.2011 г.

Продукция:

Трубы напорные из термопластического полиэтилена, в т.ч. многослойного РЕ-Хс марки 5S, системы TECEflex, арт. 7 001 25, наружный диаметр 25 мм; в т.ч. РЕ-Хс для теплого пола системы TECEflex, арт. от 771314307 до 77132090, наружный диаметр от 14 до 20 мм; в т.ч. РЕ-Хс для водоснабжения системы TECEflex, арт. от 700516 до 700525, наружный диаметр от 16 до 25 мм; в т.ч. РЕ-Хс для отопления системы TECEflex, арт. от 702016 до 702025, наружный диаметр от 16 до 25 мм. (код ТНВЭДТС 3917399009). Изготовлена в соответствии с документами: Сертификат ISO 9001:2008. Декларация безопасности и качества. Изготовитель (производитель): "TECE GmbH", Hollefeldstrabe 59, D-48282, Emsdetten, Germany ("ТЦ ГмбХ", Холлефельдштрассе 59, Д-48282, Эмсдеттен)Германия ("ФРГ)". Получатель: "TECE GmbH", Hollefeldstrabe 59, D-48282, Emsdetten, Germany ("ТЦ ГмбХ", Холлефельдштрассе 59, Д-48282, Эмсдеттен)Германия ("ФРГ)".

(наименование продукции, характеристики и (или) результаты испытаний, в соответствии с которыми зарегистрирована продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для применения в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления (в т.ч. для систем "теплого пола")

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 664 от 15.12.2011 г ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области", Протокол № 41В-0069 от 01.11.2011 г ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (ГСЭН № РОСС.RU0001516503, ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Е.А.Лисицин

М. П.

№0173144



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.013.E.009882.11.12

от 26.11.2012 г.

Продукция:

Трубы в защитном кожухе, напорные из термопластичного полиэтилена, многослойные армированные алюминием PE-Xc/Al/PE: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: с ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия". Изготовитель (производитель): «TECE GmbH», адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Германия). Получатель: «TECE GmbH», адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Германия).

(наименование продукции, информация и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения и готовности (производства), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
хозяйственно-питьевое водоснабжение и отопление

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 102/102-ВГ от 30.10.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.011016.11.12 от 23.11.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Г. И. С. (подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. подлинный)

Г. И. С. (подпись)

М. П.

№0281298



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.013.E.009882.11.12 ОТ 26.11.2012 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

системы TECEflex арт. 731016 - 731025, диаметрами от 16 до 32 мм, системы TECElogo арт. 8700216 - 8700225, диаметрами от 16 до 32 мм, многослойные армированные алюминием PERT/Al/PE, системы TECElogo арт. 8705216 - 8705225, диаметрами от 16 до 32 мм.; Трубы в теплоизоляции, напорные из термопластичного полиэтилена, многослойные армированные алюминием PE-Xc/Al/PE: системы TECEflex арт. 731616 по 731832 диаметрами от 16 до 32 мм, системы TECElogo арт. 8700316 по 8700832, диаметрами от 16 до 32 мм.; Трубы напорные из термопластичного полиэтилена, многослойные армированные алюминием PE-RT-Al-PE: системы TECElogo арт. 8705016-8705199, диаметрами от 16-100 мм., системы TECElogo арт. 8706116 по 8706316 диаметрами от 16-32 мм., системы TECEfloor арт. 77151630 по 77151663 диаметрами от 16-20 мм.; Трубы в защитном кожухе, напорные из термопластичного полиэтилена, многослойные PE-Xc-5c системы TECEflex арт. 704616 - 704625 диаметрами от 16 до 25 мм.; Трубы напорные из термопластичного полиэтилена, многослойные MDXc-5c системы TECEfloor арт. 77141630 - 77141660 диаметрами от 16 до 20 мм.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О. подписавшего)
Глиниченко В.М. М. П.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.26.013.E.036262.09.11

от 07.09.2011 г.

Продукция:

Соединительные детали из полимерных материалов-фитинги из пластмасс системы TECEflex (до 10 мПа) 736001-736099, 736503-736599, 737001-737099, 730501-730599, 730916-730963, 713316, 714907, 716216, 710001-710099, 718005-718020; системы TECElogo 8710501-8710799, 8710616- 8710699, 8710716-8710799, 8711116-8711163, 8710901-8711099, 8711001- 8711099, 8740100-8740199, 8730300- 87303 63, 8740550, 8740570; системы TECEfloor 7721 1400-7721 20 00, 7761 0001-7761 0020, 77611010- 77612010, 716216, 77910010-77910020. Изготовлена в соответствии с документами: документацией фирмы-изготовителя. Изготовитель (производитель): «TECE GmbH» «ТЦ ГмбХ», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Германия. Получатель: «TECE GmbH» «ТЦ ГмбХ», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Германия.

(наименование продукции, акрилатные и (или) эпоксидные клеи, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для систем питьевого водоснабжения, отопления, в т.ч. для систем теплого пола

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертного заключения ФБУЗ "ЦГиЭ в Смоленской области" № 3863 от 10.08.2011; сертификата ISO 9001:2008; декларации о соответствии; макета этикетки

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок по контрольным товарам на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Г.Г. Онищенко

(Ф. И. О./подпись)

№ 0143012

М. П.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач

(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ BY.10.11.01.013.E.000597.08.14 от 20.08.2014

Продукция:

Соединительные детали (фитинги), фурнитура, заглушки, коллектора с вентилями из латуни (до 10 мПа). Приложение к свидетельству о государственной регистрации на 1 стр. Область применения: системы холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжение. Изготовитель: TECE GmbH, ГЕРМАНИЯ (адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany). Получатель: TECE GmbH, ГЕРМАНИЯ (адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II Раздел 3

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Протокола исследований (испытаний) от 11.07.2014 № 491/491-ПА-14 Аккредитованный испытательный центр Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный врач



Н.Т. Гиндюк



BY № 0067712



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач

(руководитель уполномоченного органа)

Брестская область

(наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации

№ BY.10.11.01.013.E.000597.08.14 от 20.08.2014

1. Фитинги, фурнитура, заглушки, коллектора с вентилями из латуни системы TECeflex, артикулы с 700001 по 787999;
2. Фитинги, фурнитура, заглушки, коллектора с вентилями из латуни системы TECeLogo, артикулы с 8710001 по 8790099

Главный врач



Н.Т. Гиндюк





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.013.E.001581.04.17 от 12.04.2017 г.

Продукция:

Фитинги из латуни системы TECElogo с артикула 8610001 по 8710000. Изготовитель (производитель): "TECE GmbH", Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany. Адрес производства: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany, Германия. Получатель: "TECE GmbH", Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany, Германия.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)
соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 3

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для систем питьевого водоснабжения, отопления, в т. ч. для систем теплого пола

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №04.1216.3659.16937.1 от 16.02.2017 г. ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.511172)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



М.П.

005219



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 2814 от 05 июля 2011 года

Заявитель и его адрес: «ТЕСЕ GmbH» «ТЦ ГмбХ», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Germany/Холлефельдштрассе 57, Д-48282, Эмсдеттен, Германия
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «ТЕСЕ GmbH» «ТЦ ГмбХ», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Germany/Холлефельдштрассе 57, Д-48282, Эмсдеттен, Германия

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 4652 от 04.07.2011 г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 1840/ПТ-11-11 от 22.06.2011г. ИЛЦ ФГУ «Центр госсанэпиднадзора» УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ПОА.165), технологический регламент, международный стандарт, сертификат ИСО, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Трубы напорные из термопластичного полиэтилена, в т.ч. многослойного армированного алюминнием РЕ-Хс/А/РЕ системы ТЕСЕflex, арт. 732016-732025, 732216 -732263, диаметрами от 16 до 63 мм; РЕ-Хс/А/РЕ системы ТЕСЕlogo Арт. 8700016-8700025, 8700116-8700163 диаметрами от 16 до 63 мм; РЕ-RT/А/РЕ системы ТЕСЕfloor Арт. 77151630-77151660, диаметрами от 16-20 мм, в том числе многослойного РЕ-Хс марки 5S, системы ТЕСЕflex, Арт. 704516-704525, наружным диаметром от 16 до 25 мм; РЕ-MDX системы ТЕСЕflex Арт. 703316-703320, 703416-703420, 703216-703220 диаметром 14-20 мм; РЕ-RT нар системы ТЕСЕfloor, Арт. 77121430-77122060 диаметром 14-20 мм- производимые фирмой «ТЕСЕ GmbH» «ТЦ ГмбХ», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Germany/Холлефельдштрассе 57, Д-48282, Эмсдеттен, Германия, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – труба арт. 703316-703320 (полиэтилен, алюминний), область применения: для систем питьевого водоснабжения, отопления, в т.ч. для систем теплого пола - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Закключение:

Трубы напорные из термопластичного полиэтилена, в т.ч. многослойного армированного алюминнием РЕ-Хс/А/РЕ системы ТЕСЕflex, арт. 732016-732025, 732216 -732263, диаметрами от 16 до 63 мм; РЕ-Хс/А/РЕ системы ТЕСЕlogo Арт. 8700016-8700025, 8700116-8700163 диаметрами от 16

до 63 мм; PE-RT/Al/PE системы TECEfloor Арт. 77151630-77151660, диаметрами от 16-20 мм, в том числе многослойного PE-Xs марки 5S, системы TECEflex, Арт. 704516-704525, наружным диаметром от 16 до 25 мм; PE-MDX системы TECEflex Арт. 703316-703320, 703416-703420, 703216-703220 диаметром 14-20 мм; PE-RT нар системы TECEfloor, Арт. 77121430-77122060 диаметром 14-20 мм- производимые фирмой «TECE GmbH» «ТЦ ГмбХ», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Germany/Холлефельдштрассе 57, Д-48282, Эмсдеттен, Германия, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением



Е.Г. Майорова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Р. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 3863 от 10 августа 2011 года

Заявитель и его адрес: «TECE GmbH» «ТЦ ГмбХ», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Germany/Холлефельдштрассе 57, Д-48282, Эмсдеттен, Германия
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «TECE GmbH» «ТЦ ГмбХ», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Germany/Холлефельдштрассе 57, Д-48282, Эмсдеттен, Германия

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 6104 от 10.08.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 2215/ПТ-11-11 от 13.07.2011г. ИЛЦ ФГУ «Центр госсанэпиднадзора» УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), технологический регламент, международный стандарт, сертификат ИСО, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Соединительные детали из полимерных материалов-фитинги из пластмасс системы TECEflex (до 10 мПа) 736001-736099, 736503-736599, 737001-737099, 730501-730599, 730916-730963, 713316, 714907, 716216, 710001-710099, 718005-718020; системы TECElogo 8710501-8710799, 8710616-8710699, 8710716-8710799, 8711116-8711163, 8710901-8711099, 8711001-8711099, 8740100-8740199, 8730300-8730363, 8740550, 8740570; системы TECEfloor 7721 1400-7721 20 00, 7761 0001-7761 0020, 7761 1010-7761 2010, 716216, 77910010-77910020- производимые фирмой «TECE GmbH» «ТЦ ГмбХ», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Germany/Холлефельдштрассе 57, Д-48282, Эмсдеттен, Германия, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – фитинг системы TECEflex 736503 (полипропилен), область применения: для систем питьевого водоснабжения, отопления, в т.ч. для систем теплого пола - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Закключение:

Соединительные детали из полимерных материалов-фитинги из пластмасс системы TECEflex (до 10 мПа) 736001-736099, 736503-736599, 737001-737099, 730501-730599, 730916-730963, 713316, 714907, 716216, 710001-710099, 718005-718020; системы TECElogo 8710501-8710799, 8710616-8710699, 8710716-8710799, 8711116-8711163, 8710901-8711099, 8711001-8711099, 8740100-8740199, 8730300-

87303 63, 8740550, 8740570: системы TECEfloor 7721 1400-7721 20 00, 7761 0001-7761 0020, 77611010-77612010, 716216, 77910010-77910020- производимые фирмой «TECE GmbH» «ГЦ ГмбХ», Hollefeldstrabe 57, D-48282, Emsdetten, Germany/Холлефельдштрассе 57, Д-48282, Эмсдеттен, Германия, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением



Е.Г. Майорова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствия)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.011016.11.12**

Дата **23. 11. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **11705**

31.10.2012

Организация-изготовитель
«TECE GmbH»

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Германия)

Импортер (поставщик), получатель
«TECE GmbH»

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Германия)

Наименование продукции:

Трубы из термопластичного полиэтилена, по приложению

Продукция изготовлена в соответствии с:

ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протокол испытаний, сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008, декларация качества, свидетельство об испытаниях, доверенность, учредительные документы

Характеристика, идентифицирующая состав продукции:
Материал, контактирующий с водой: сшитый полиэтилен, армированный алюминиевой фольгой

Рассмотрены протоколы № 102/102-ВГ от 30.10.2012 г. ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ ЦСМ Московской области (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 102/102-ВГ от 30.10.2012 г.

№ 037299

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Объект исследования:
хозяйственно-питьевое водоснабжение и отопление

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, вносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Трубы из термопластичного полиэтилена, по приложению

соответствует (не соответствует) ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



[Handwritten signature]

Иваненко А.В.

[Handwritten signature]

Заведующий отделом
гигиены труда

[Handwritten signature]

Ракитин С.А.
Долгополова С.Д.



Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]

Морозова И. А.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.03.П.011016.11.12

23. 11. 2012 г.

Трубы в защитном кожухе, напорные из термопластичного полиэтилена, многослойные армированные алюминием PE-Xc/Al/PE: системы TECSEflex арт.731016 - 731025, диаметрами от 16 до 32 мм, системы TECSElogo арт.8700216 - 8700225, диаметрами от 16 до 32 мм, многослойные армированные алюминием PERT/Al/PE, системы TECSElogo арт. 8705216 - 8705225, диаметрами от 16 до 32 мм.; Трубы в теплоизоляции, напорные из термопластичного полиэтилена, многослойные армированные алюминием PE-Xc/Al/PE: системы TECSEflex арт. 731616 по 731832 диаметрами от 16 до 32 мм, системы TECSElogo арт. 8700316 по 8700832, диаметрами от 16 до 32 мм.; Трубы напорные из термопластичного полиэтилена, многослойные армированные алюминием PE-RT-Al-PE : системы TECSElogo арт. 8705016-8705199, диаметрами от 16-100 мм., системы TECSElogo арт. 8706116 по 8706316 диаметрами от 16-32 мм ., системы TECSEfloor арт 77151630 по 77151663 диаметрами от 16-20 мм.; Трубы в защитном кожухе, напорные из термопластичного полиэтилена, многослойные PE-Xc-5c системы TECSEflex арт.704616 -704625 диаметрами от 16 до 25 мм.; Трубы напорные из термопластичного полиэтилена, многослойные MDXc-5c системы TECSEfloor арт. 77141630 -77141660 диаметрами от 16 до 20 мм.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах водной вытяжки при 20С, в баллах

Привкус водной вытяжки при 20С

Запах водной вытяжки при 60С, в баллах

Привкус водной вытяжки при 60С

Цветность

Мутность, ЕМФ

Наличие осадка

Пенообразование

Фактическое значение

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

1,5

1,4

отсутствует

Стабильная крупнопузырчатая пена

отсутствует, высота

мелкопузырчатой пены у стенок

цилиндра - менее 1 мм

Гигиенический норматив

не более 2

-

не более 2

-

не более 20

2,6

отсутствие

Отсутствие стабильной

крупнопузырчатой пены,

высота мелкопузырчатой

пены у стенок цилиндра - не

выше 1мм

6 - 9

5,0

0,05

3,0

0,1

0,15

0,2

0,2

2,2

0,5

Водородный показатель (pH)

Величина перманганатной окисляемости, мг/л

Формальдегид, мг/л

Спирт метиловый, мг/л

Спирт бутиловый, мг/л

Спирт изобутиловый, мг/л

Ацетальдегид, мг/л

Этилацетат, мг/л

Ацетон, мг/л

Алюминий, мг/л

Главный врач
(заместитель главного врача)

7,7

1,6

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001



Иванецко А.В.

Соболев С.С.

Заведующий отделом
гигиены труда

Должностное лицо

Эксперт (эксперты)

Морозова И. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(исполнительской)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.013215.08.11**

Дата **26. 08. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **14858**

19.08.2011

Организация-изготовитель

"TECE GmbH"

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland (Германия)

Импортёр (поставщик), получатель

"TECE GmbH"

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland (Германия)

Наименование продукции:

Соединительные детали из латуни (фитинги) для водоснабжения и отопления (до 10 мПа): по приложению

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии, протокол, гарантийное письмо

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Латунь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 2625/ПТ-11-11 от 15.08.2011 г.

№ 018946

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

Системы питьевого водоснабжения и отопления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Соединительные детали из латуни (фитинги) для водоснабжения и отопления (до 10 МПа): по приложению

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



Мизгайлов А.В.
Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

МИТЯИНА Т.И.

Эксперт (эксперты)

Чибирева А. В.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ **77.01.16.П.013215.08.11**

Дата

26. 08. 2011 г.

Соединительные детали из латуни (фитинги) для водоснабжения и отопления (до 10 мПа): фитинги из латуни системы TECEflex Арт. 704014-704025, 705001-705099, 705501-705599, 706014-706099, 706501-706599, 707001-707099, 707101-707199, 707201-707299, 707514-707599, 708014-708099, 708501-708599, 708601-708699, 708701-708799, 709516-709599, 710014-710099, 710501-710599, 711702- 711710, 712001-712099, 713014- 713025, 713616- 713632, 713816-713840, 713914- 713963, 714014- 714099, 714516, 714901- 714999, 715016- 715020, 716316-716363, 717501- 717599, 718501-718599, 720501-720599, 720514-720599, 730001-730032, 730110- 730163, 734514-734563, 713316, 738482 - 738592 ; фитинги из латуни системы TECElogo Арт. 8710001- 8710099, 8710101- 8710199, 8710201- 8710263, 8710301- 8710399, 8710401-8710499, 8710816-8710820, 871 1202- 8711205, 8720001- 8720099, 8720100-8720199, 8730002- 8730003, 8730100-8730199, 8730200-8730299, 874 0001- 8740099, 8740216, 8740401-8740425; фитинги из латуни системы TECEfloor Арт. 77220034, 77211400-77212000

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах, баллы
Привкус, баллы
Мутность, ЕМФ
Наличие осадка
Пенообразование

Фактическое значение

0
0
Не обнаружено
Отсутствует
Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра- менее 1 мм

Гигиенический норматив

Не более 2
Не более 2
Не более 2,6
Отсутствие
Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм

Цветность, градусы
Водородный показатель (pH), ед.
Величина перманганатной окисляемости, мгО₂/дм³
Индекс общей токсичности in vitro, %
Цинк, мг/л
Железо, мг/л
Алюминий, мг/л
Марганец, мг/л
Никель, мг/л
Кадмий, мг/л
Свинец, мг/л
Медь, мг/л

2,0-4,0
7,1-7,3
1,8-6-1,9
100-101
Менее 0,02
Менее 0,02
Менее 0,02
Менее 0,02
Менее 0,0005
Менее 0,004
Менее 0,02

Не более 20
В пределах 6-9
Не более 5,0
70 - 130
5,0
0,3
0,5
0,1
0,1
0,001
0,03
1,0

Главный врач

(заместитель главного врача)



И.о. Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Гордеева Т.И.

МИТЯНИНА Т.В.

Чибирева А. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.003486.03.13

Дата 22. 03. 2013 г.

На основании заявления № 01473

от 20.03.2013

Организация-изготовитель: «TECE GmbH»

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Германия)

Импортер (поставщик), получатель: «TECE GmbH»

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Германия)

Наименование продукции: Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения: коллекторы с запорной арматурой, артикулы: 8730006 - 8730010

Продукция изготовлена в соответствии: сертификат ISO, декларация о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол испытаний, сертификат ISO, декларация о соответствии, письмо о безопасности предоставленных образцов, доверенность, этикетка, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Материал, контактирующий с питьевой водой: латунь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 432/432-ВГ от 05.01.2013 г.

№ 042904

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах водной вытяжки при 20С, в баллах
Привкус водной вытяжки при 20С
Запах водной вытяжки при 60С, в баллах
Привкус водной вытяжки при 60С
Мутность по формазину, не более
Пенообразование

Фактическое значение

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
0,7
стабильная
крупнопузырчатая пена
отсутствует, высота
мелкопузырчатой пены у
стенок цилиндра - менее 1
мм

Гигиенический норматив

не более 2
не более 2
не более 2
не более 2
2,6 единиц
отсутствие стабильной
крупнопузырчатой пены,
высота мелкопузырчатой
пены у стенок цилиндра - не
выше 1мм

Водородный показатель (рН)
Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более
Медь, мг/л, не более
Цинк, мг/л, не более
Железо (суммарно), мг/л, не более
Свинец (суммарно), мг/л, не более
Алюминий, мг/л, не более
Марганец, мг/л, не более
Никель, мг/л, не более
Кремний, мг/л, не более
Кадмий (суммарно), мг/л, не более
Олово, мг/л, не более

7,5
1,4
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,001
<0,01

6 - 9
5,0
1,0
5,0
0,3
0,03
0,5
0,1
0,1
10,0
0,001
2,0

Область применения: **для систем питьевого водоснабжения**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения: коллекторы с запорной арматурой, артикулы: 8730006 - 8730010**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда

М. П.

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Морозова И. А.

Ракитин С.А.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**Филиал в Зеленоградском административном округе города Москвы
Каштановая аллея, д. 6, стр.1, г.Зеленоград, Россия, 124489, тел.: (495) 944-59-96**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.42.03.П.003809.10.21 Дата 15. 10. 2021 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 21/22.03.004435-2 от 11.10.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 11.10.2021 по 15.10.2021

Место проведения экспертизы: 124489, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 6, стр. 1

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Тычининым М. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный №1724.17 от 15.12.2017г.

Заказчик: ООО "ТЕСЕ СИСТЕМС" (ИНН:7715636090, ОГРН:1077746334874)

Адрес: Московская обл., г.о. Красногорск, г. Красногорск, 26-й (тер. автодорога Балтия), д. 5, стр. 6, этаж 5, помещ. 14 ком. 3 (Россия)

Объект экспертизы: Арматура промышленная трубопроводная из латуни с маркировкой "ТЕСЕ": краны шаровые.

Сведения об изготовителе: "GIACOMINI S.P.A."

Адрес: Via per Alzo 39 -28017 San Maurizio d'Ohaglio (NO), Italy (Италия)

Продукция изготовлена в соответствии: Технической документации

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление № 21/22.03.004435-2 от 11.10.2021; Доверенность б/н от 01.08.2021; Протокол ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ № ИЛЦ-211/ВЭ-09-21 от 07 октября 2021 г.; Договор от 01.03.20219; Письмо о составе продукции; Техническое описание продукции; Макеты этикеток продукции; Выписка из ЕГРЮЛ ООО " ТЕСЕ СИСТЕМС".

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Латунь.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): Протокол ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510440) №ИЛЦ-211/ВЭ-09-21 от 07.10.2021 г.

008958

Гигиеническая характеристика продукции:
Вещества, показатели (факторы)

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах водной вытяжки при 20 ⁰ С, балл	0	Не более 2
Привкус водной вытяжки при 20 ⁰ С, балл	0	Не более 2
Запах водной вытяжки при 60 ⁰ С, балл	0	Не более 2
Привкус водной вытяжки при 60 ⁰ С, балл	0	Не более 2
Цветность, градус	2,9	Не более 20
Мутность, ЕМФ	1,1	Не более 2,6
Осадок	Отсутствует	Отсутствует
Пенообразование	Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм	Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм
Водородный показатель (водная вытяжка), ед. рН	7,9	6 - 9
Величина окисляемости пер-манганатной, мгО2/л	3,4	5,0
Железо, мг/дм ³	Менее 0,02	Не более 0,3
Марганец, мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1
Хром 3+, мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,5
Хром 6+, мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,05
Никель, мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1
Медь, мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 1,0
Кадмий, мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,001
Кремний, мг/дм ³	Менее 0,5	Не более 10,0
Свинец, мг/дм ³	Менее 0,004	Не более 0,03
Цинк, мг/дм ³	Менее 0,8	Не более 5,0
Олово, мг/дм ³	Менее 1,0	Не более 2,0
Алюминий, мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,5

Область применения: В хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции; Сведения и контактная информация импортера, принимающего претензии на территории РФ; Условия хранения и транспортировки; Условия хранения и транспортировки; Дата изготовления; Дата изготовления

Заключение:

Продукция: Арматура промышленная трубопроводная из латуни с маркировкой "ТЕСЕ": краны шаровые соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 3)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»



Заведующий санитарно-гигиеническим
отделом, врач по общей гигиене

М.В. Тычинин

Заместитель руководителя
органа инспекции,
Главный врач филиала

Л.В. Павлова



Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.DE.HX37.H11016

Срок действия с 26.08.2021

по 25.08.2024

№ 1470831

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RU.RU.10HX37

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕРТПРОМЭКСПЕРТ»

Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 2

Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37 от 16.11.2020

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные многослойные из термопластов для отопления и водоснабжения.
Продукция согласно Приложению №0329108. Серийный выпуск.

код ОК

22.21.29.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ-Р 53630-2015

код ТН ВЭД

3917391900

3917323100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

TECE GmbH, Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия
телефон: +49(2572)928-0

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс»

Адрес: Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, ком. 3

ОГРН: 1077746334874, телефон: +7(495) 988-07-94, адрес электронной почты: info@tece.de

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 08-9120-2021 от 26.08.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «ГЕРЦ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с

Руководитель органа

Эксперт

Д.И. Данилова

инициаль, фамилия

А.В. Жиров

инициаль, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0329108

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия №

POCC.DE.HX37.H11016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
22.21.29.110	Трубы напорные многослойные из термопластов для отопления и водоснабжения: PE-Xc/Al/PE-RT тип II арт. с 732014 по 732063 арт. с 732214 по 7322363. Диаметрами 14 по 63 мм арт. с 7320168 по 7320328. Диаметрами 16 по 32 мм 731014 по 731025 Диаметрами 14 по 25 мм 782103 по 782106 Диаметрами 16 по 20 мм 731616 по 731925 Диаметрами 16 по 25 мм 8700016 по 8700163 Диаметрами 16 по 63 мм 8700216 по 8701625 Диаметрами 16 по 25 мм PE-RT /Al/PE-RT Арт 8705016 по 8705125 Диаметрами 16 по 25 мм Арт. 8705216 по 8709021 Диаметрами 16 по 25 мм Арт. 8702016 по 8702525 Диаметрами 16 по 25 мм PE-Xa/EVOH/PE-Xa - PE-Xa 5S ex Арт. 704916, 704920, 704925, 704932 Диаметрами 16 по 32 мм. Трубы напорные многослойные для отопления 77151612 по 77151660 Диаметрами 16 мм SLQ PE-RT 5S арт.77111220 по 77112800 Диаметрами 12 по 25 мм PE-MDXc 5S арт.77141612 по 77141660 Диаметрами 16 по 20 мм PE-Xc марки 5S арт.704516 по 704625 Диаметрами 16 по 25 мм PE-MDXc арт 703316 по 703420 Диаметрами 16 по 20 мм Серийный выпуск. На 3 года	ГОСТ-P 53630-2015
3917391900		
3917323100		



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

А.В. Жиров

инициалы, фамилия

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.DE.HX37.H11012

Срок действия с 26.08.2021

по 25.08.2024

№ 1470832

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.10HX37

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМЭКСПЕРТ".

Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 2

Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37 от 16.11.2020

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из термопластов:

для отопления РЕ-Хс арт. 702016 по 702032 Диаметрами 16 по 32 мм,

для водоснабжения РЕ-Хс арт. 700516 по 700525 Диаметрами 16 по 25 мм,

для поверхностного отопления РЕ-Хс арт. 77131430 по 77132061 Диаметрами 14 по 20 мм,

для поверхностного отопления РЕ-RT тип2 арт. 77121430 по 77122060 Диаметрами 14 по 20 мм. Серийный выпуск.

КОД ОК

22.21.29.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32415-2013

КОД ТН ВЭД

391732000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"TECE GmbH", Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия

телефон: +49(2572)928-0

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс»

Адрес: Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, ком. 3

ОГРН: 1077746334874, телефон: +7(495) 988-07-94, адрес электронной почты: info@tece.de

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 08-9122-2021 от 26.08.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «ГЕРЦ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

А.В. Жиров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.DE.HX37.H11013

Срок действия с 26.08.2021

по 25.08.2024

№ 1470833

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.10HX37

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМЭКСПЕРТ".

Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМНАТА 2

Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37 от 16.11.2020

ПРОДУКЦИЯ

Соединительные детали из цветных металлов (латунь и бронза) (фитинги) для водоснабжения и отопления (до 10 МПа)

систем TECEflex арт. 704014 по 779999

систем TECElogo арт. 8610002 по 8799999

систем TECEfloor арт. 77211600 по 77479999. Серийный выпуск.

код ОК

24.44.26.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 15763-2005

код ТН ВЭД

7412 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"TECE GmbH", Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия

телефон: +49(2572)928-0

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс»

Адрес: Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, ком. 3

ОГРН: 1077746334874, телефон: +7(495) 988-07-94, адрес электронной почты: info@tece.de

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 08-9123-2021 от 26.08.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «ГЕРЦ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

А.В. Жиров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.DE.NHX37.H11014

Срок действия с 26.08.2021

по 25.08.2024

№ 1470834

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.10HX37

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМЭКСПЕРТ".

Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМНАТА 2

Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37 от 16.11.2020

ПРОДУКЦИЯ

Соединительные детали из полимерных материалов (фитинги) для водоснабжения и отопления (до 10 мПа)

систем TECEflex арт. 704014 по 779999

систем TECElogo арт. 8610002 по 8799999

систем TECEfloor арт. 77211600 по 77479999. Серийный выпуск.

код ОК

22.21.29.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32415-2013

код ТН ВЭД

3917400000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"TECE GmbH", Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия

телефон: +49(2572)928-0

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс»

Адрес: Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, ком. 3

ОГРН: 1077746334874, телефон: +7(495) 988-07-94, адрес электронной почты: info@tece.de

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 08-9121-2021 от 26.08.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «ГЕРЦ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ13).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

А.В. Жиров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСЕ Системс"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 143421, город Красногорск, Территория Автодорога Балтия, км 26-й, дом 5, строение 6, этаж 5, помещение 14, комната 3, основной государственный регистрационный номер: 1077746334874, номер телефона: +74959880794, адрес электронной почты: info@tece.ru

в лице Заместителя генерального директора Овчинникова Вячеслава Валерьевича, действующего на основании доверенности №61 от 25.05.2021г

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: Краны шаровые, артикулы 13300000, 13300001, 13300002, 13300003, 13300004, 13300005, 13300006, 13300007, 13300008, 13300009, 13300010, 13300011, 13300012, 13300013, 13300014, 13300015, 13300016, 13300017, 13300018, 13300019, 13300020, 13300021, 13300022, 13300023, 13300024, 13300025, 13300026, 13300027, 13300028, 13300029, 13300030, 13300031, 13300032, 13300033, 13300034, 13300035, 13300036, 13300037, 13300038, 13300039, 13300040, 13300041, 13300042, 13300043, 13300044, 13300045, 13300046, 13300047, 13300048, 13300049, 13300050, 751016, 751020, 751116, 751120, 8780016, 8780020, 878116, 8780120, Автоматический воздухоотводный клапан 13300051, Коллекторы с запорными вентилями 8730006, 8730007, 8730010, 8730011, 8730040, 8730008, 8730009, 8730012, 8730013, 8730041., торговая марка: «ТЕСЕ»

изготовитель "GIACOMINI S.P.A.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via per Alzo 39 -28017 San Maurizio d'Ohaglio (NO), координаты ГЛОНАСС: 45.780821, 8.386052.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС "о машинах и механизмах". Код ТН ВЭД ЕАЭС 84818081. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 06-3145-2022 от 17.06.2022 года, выданного Испытательной лабораторией "ЕАЭС" Общества с ограниченной ответственностью "ЕАЭС", аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ43.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения и срок годности указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.06.2027 включительно


(подпись)



Овчинников Вячеслав Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.РА04.В.38591/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.06.2022

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСЕ Системс"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 143421, город Красногорск, километр 26-й, дом 5, строение 6, этаж 5 помещ. 14 ком. 3, основной государственный регистрационный номер: 1077746334874, номер телефона: +74959880794, адрес электронной почты: info@tece.ru

в лице Заместителя генерального директора Овчинникова Вячеслава Валерьевича, действующего на основании доверенности №61 от 25.05.2021г

заявляет, что Инструмент металлорежущий: фрезы цилиндрические твердосплавные, для водорозеток, артикул 740131.

изготовитель "TECE GmbH". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, координаты ГЛОНАСС: 52.148558, 7.563545.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС "о машинах и механизмах".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8207709000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 03-2504-2023 от 21.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией "ЕАЭС" Общества с ограниченной ответственностью "ЕАЭС", аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ43.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ Р 52419-2005 "Фрезы насадные, оснащенные твердым сплавом, для обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия", раздел 3. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.03.2028 включительно


(подпись)



Овчинников Вячеслав Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.РА02.В.65259/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.03.2023

ТЕХСЕРТ

ООО «ТехСерт», Россия,
г. Москва,
123557 ул. Пресненский вал,
д. 27 стр.11

Директору
Кузьмину Роману Валерьевичу

ООО «ТЕСЕ Системе»
129323, г. Москва, Сельскохозяйственная
ул., д. 45, стр. 1
ИНН 7715636090

Исх. № 74 от «24» мая 2013 г.

Об отнесении продукции к подлежащей
обязательному подтверждению соответствия

ОС ООО «ТехСерт» РОСС RU.0001.11AB87 на Ваш запрос в порядке информации сообщает, что продукция, производства компании "TECE GmbH", Hollefeldstrasse 57, D-48282 Emsdetten, Deutschland, Германия, ввозимая по Контракту № 1 от 10 апреля 2008 г.

№	Наименование	ОКП	ТН ВЭД
1	Фиксатор-клипса для трубы из пластика диаметром 16-32 мм арт.77610010-77619099	48 3400	3925908000
2	Направляющая для фиксации трубы 14-20 мм арт.77570010		
3	Кронштейн пластиковый для фиксации коллектора теплого пола 77390120		

не включена в номенклатуру Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 982 от 1 декабря 2009 г., а также не включена в перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации либо декларированию соответствия требованиям технических регламентов, утвержденных Решениями комиссии Таможенного союза № 823 от 11 октября 2011 г., № 876 от 9 декабря 2011 г., № 8797 от 9 декабря 2011 г., № 768 от 16 августа 2011 г.

Таким образом, упомянутая продукция обязательному подтверждению соответствия не подлежит.

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Ответственность за правильность предоставленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Руководитель органа
по сертификации продукции
ООО «ТехСерт»



М.Ю. Грачев



Генеральному директору
ООО «ТЕСЕ Системс»
143405, Московская область, Красногор-
ский район, деревня Гольево, улица
Центральная, дом 3
Кузьмину Роману Валерьевичу

Исх.№ 2310/050815 от 05.08.2015г.

Информационное письмо

На Ваш запрос по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: крепежные изделия общемашиностроительного применения: дюбель одинарный для труб, артикул 720511.1, дюбель двойной для труб, артикул 720512.1, якорная скоба для труб теплого пола, артикул 719505.1, сообщаем следующее:

вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 г. № 148, от 17.03.2010 г. № 149, от 26.07.2010 г. № 548, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012 г. № 596, от 04.03.2013 г. № 182, от 04.10.2013 г. № 870, от 11.11.2013 г. № 1009, от 21.07.2014 г. № 677, от 31.07.2014 г. № 737, от 02.10.2014 г. № 1009, от 20.10.2014 г. № 1079), технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823, и не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Руководитель ООО «ВСЦ Миратекс»



В.К.Микориндо

Старший специалист ООО «ВСЦ Миратекс»

Л.А.Филимонова

Орган по сертификации продукции «МашПромСерт»
Общество с Ограниченной Ответственностью «МашПромСерт»
ОСП ООО «МашПромСерт» (рег. № РОСС RU.0001.11AU37)
119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 13, к. 79
Телефон/факс: +7 495 645 98 54/ +7 495 647 05 89
e-mail: mashpromsert@mail.ru

№ 837 - 04/16
От 08.04.2016 г.

Генеральному директору
ООО «ТЕСЕ Системс»
Кузьмина Романа Валерьевича
Адрес: 143405, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район,
деревня Гольево, улица Центральная, дом 3

Информационное письмо

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: «Арматура для хозяйственно-питьевого водоснабжения: коллекторы с запорной арматурой, артикулы: 8730006, 8730007, 8730008, 8730009, 8730010», сообщаем следующее, что вышеуказанная продукция не попадает под действие ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", и не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или декларирования.

Настоящее письмо действительно с момента выдачи и до внесения изменений в требования технических регламентов Таможенного союза или вступление в силу новых на указанную Выше продукцию после выдачи настоящего письма.

Руководитель ОСП «МашПромСерт»



А.А. Якушева

Орган по сертификации продукции «МашПромСерт»
Общество с Ограниченной Ответственностью «МашПромСерт»
ОСП ООО «МашПромСерт» (рег. № РОСС RU.0001.11AU37)
119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 13, к. 79
Телефон/факс: +7 495 645 98 54/ +7 495 647 05 89
e-mail: mashpromsert@mail.ru

№ 836 - 04/16
От 08.04.2016 г.

Генеральному директору
ООО «ТЕСЕ Системс»
Кузьмина Романа Валерьевича
Адрес: 143405, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район,
деревня Гольево, улица Центральная, дом 3

Информационное письмо

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: «коллекторы для систем радиаторного отопления, артикулы: 340102, 340103, 340104, 340105, 340106, 340107, 340108, 340109, 340110, 340111, 340112; коллектор для систем отопления, артикулы: 712551, 712552, 712553, 712554, 712555, 712556, 712557, 712558, 712559, 712560, 712561; коллекторы для систем радиаторного отопления, артикулы: 7385582, 7385583, 7385584, 7385585, 7385586, 7385587, 7385588, 7385589, 7385590, 7385591, 7385592; коллектор для систем отопления с запорными вентилями, артикулы: 712540, 712541, 712542, 712543, 712544, 712545, 712546, 712547, 712548, 712549, 712550; коллектор для систем отопления с термостатическими вентилями, артикулы: 340152, 340153, 340154, 340155, 340156, 340157, 340158, 340159, 340160, 340161, 340162; коллектор для систем поверхностного отопления, артикулы: 77311102, 77311103, 77311104, 77311105, 77311106, 77311107, 77311108, 77311109, 77311110, 77311111, 77311112; коллектор для систем поверхностного отопления, артикулы: 77310002, 77310003, 77310004, 77310005, 77310006, 77310007, 77310008, 77310010, 77310011, 77310012; Дополнительные модули к коллектору, артикулы: 77310022, 77310023; термостатические вентили для подключения радиаторов отопления, артикулы: 8740431, 8740432; вентили на обратную подводку для подключения радиаторов отопления, артикулы 8740433, 8740434; запорно-присоединительные узлы для подключения радиаторов, артикулы 8740435, 8740436, 8740437, 8740438; термостат для вентиля М30*1,5 арт.8740430 и 77990036; термостатические вентили 720109, 720196, 77990052, 77920017», сообщаем следующее, что вышеуказанная продукция не попадает под действие ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", и не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или декларирования.

Настоящее письмо действительно с момента выдачи и до внесения изменений в требования технических регламентов Таможенного союза или вступление в силу новых на указанную Выше продукцию после выдачи настоящего письма.

Руководитель ОСП «МашПромСерт»



А.А. Якушева

Заместителю генерального директора
ООО «ТЕСЕ Системс»
Московская область, Красногорский
район, автодорога Балтия, тер 26 км
бизнес-центр Рига-Ленд, строение А,
этаж 5, помещение 14, ком 3
В.В. Овчинникову

Исх. № 02/О от 23.01.2019г.

Информационное письмо

Настоящим письмом сообщаем Вам, что продукция, указанная в приложении № 1 на 1 листе, не требует подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Генеральный директор

(наименование должности руководителя)



С.Д. Зиновьев

(И.О. Фамилия)

Приложение № 1 к информационному письму № 02/О от 23.01.2019г.

Номер	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1.	TECEfloor Панель для сухой стяжки ТР 30/16 арт. 77520006	39269097
2.	TECEfloor Теплопроводящий профиль ТР 30/16 арт. 77520007	73089098
3.	TECEfloor скоба фиксирующая арт. 77612010	3925908
4.	TECEfloor Фиксирующая шина арт. 77570009, 77570025	39162000
5.	TECEfloor Демпферная лента 10x150 mm арт. 77620012	39191080
6.	TECEfloor Разделительный профиль РЕ, 10 x 100 mm арт. 77630010	39169050
7.	TECEfloor Размотчик для труб арт. 77920020	84289090
8.	Ручной гидравлический трубогиб ТЕСЕ арт. 720223	84671900
9.	TECEfloor Модуль подключения промышленного пластикового коллектора 1 1/2" арт. 77390110	84671900
10.	TECEfloor Модули подающей и обратной линий пластикового промышленного коллектора арт. 77390113	84818039
11.	TECEfloor кронштейны для Индустриального коллектора арт. 77390120	84819000
12.	TECEfloor манометр арт. 77390130	90251980
13.	TECEfloor антенна выносная для базового блока арт. 77440041	85177000

Генеральный директор

(наименование должности руководителя)



С.Д. Зиновьев

(И.О. Фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТИЗА И КАЧЕСТВО»

Юридический адрес: 127490, город Москва, Мусоргского ул., дом № 5, корпус 3, этаж 1

Телефон: +7 (499) 202-92-06, Адрес электронной почты: info@sert77.ru

Исх. 0934-11 от 03.10.2018

Заместителю генерального директора

Овчинников В.В.

ООО «ТЕСЕ Системс»

Адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия,
тер 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, ком. 3

Информационное письмо

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия, в порядке информации сообщаю, что продукция:

№	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1	Термостатическая головка для RTLbox арт. 77990066	84818039

не включена в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме сертификации или декларирования)

в соответствии с:

- техническими регламентами Таможенного союза, разработанными в соответствии с «Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» и Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 года N 526 (с изменениями на 23 ноября 2012 года) «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 (с изменениями на 20 октября 2014 года) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620 (с изменениями на 2 декабря 2014 года) «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов».

*Ответственность за правильность представленной информации по идентификации продукции, и ее кодам, несет организация, направившая запрос.

Настоящая информация действительна до внесения изменений в соответствующие официальные документы Правительства Российской Федерации и Таможенного союза

Генеральный директор



Чистов В.С.

Общество с ограниченной ответственностью "ГКСЕРТ"

Место нахождения: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 1, комната 234,
фактический адрес: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 1, помещение II,
комнаты № 3-4,
телефон: +79686108557, электронная почта: info@gksert.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10API02, выдан 31.07.2017 года

Исх. № 2965 от 26.06.2018 года

ООО «ТЕСЕ Системс»
ИНН 7715636090 КПП 502401001
Россия, Московская область, Красногорский район,
деревня Гольево, ул. Центральная, д.3
Заместителю генерального директора
Овчинникову В.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при ввозе на территорию Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:

продукция:

Комплект для установки на стене арт. 704805 Код ТН ВЭД (ЕАЭС) 39174000

Изолирующая втулка арт. 704801 Код ТН ВЭД (ЕАЭС) 39259080

Изолирующая втулка с заглушкой 1/2» арт.704802 Код ТН ВЭД (ЕАЭС) 74122000

Уплотняющая манжета арт. 704803 Код ТН ВЭД (ЕАЭС) 56039410

Сфера применения - ванные комнаты, кухни.

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
ООО "ГКСЕРТ"



(подпись)

Юдин В.Ф.

(Ф.И.О.)

Заместителю генерального директора
ООО «ТЕСЕ Системс»
ОГРН 1077746334874
Адрес: Московская область, Красногорский
район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-
центр Рига-Ленд, строение А, этаж 5,
помещение 14, ком 3
В.В. Овчинникову

Исх. № 19/О от 06.11.2019г.

Информационное письмо

Настоящим письмом сообщаем Вам, что продукция: арматура сантехническая: клапаны для подключения сантехнических приборов, артикулы: 03 300 06 90 - 10 868 06 99 (код ТН ВЭД 84818059); сифоны для подключения сантехнического фаянса, артикулы: 01 400 06 00 - 02 000 06 99 (код ТН ВЭД 74122000), производитель: SCHELL GmbH, Германия, не требует подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», «Единого перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации) в системе сертификации ГОСТ Р» и «Единого перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме декларирования соответствия) в системе сертификации ГОСТ Р» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изменениями) ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Генеральный директор


(наименование должности руководителя)



С.Д. Зиновьев

(И.О. Фамилия)

Орган по сертификации ООО «Сертификат РБ»
СДС Пожарной безопасности
№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC01
450027, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Индустриальное шоссе, 112/1, корпус 16, офис 408
телефон: +7 (347) 246-51-32



Руководитель органа по сертификации

А.Ф. Ахметзянов

Информационное письмо
№ 106/19 от 26.09.2019

В результате рассмотрения запроса и представленных документов заявителем: Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс», ОГРН 1077746334874, ИНН 7715636090, адрес: 143421, Россия, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, ком 3, телефон: +7 (495) 988-07-94 о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности нижеследующей продукции:

№	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1	Плнтус из слоисто-клееной древесной фракции естествен цвет (SLHW годен для окрашивания), м	4418 99 800 0
2	Деталь концевая (HW E), шт	3925 90 800
3	Клещи для вырубки отверстий	8203 40 000
4	Линейка HZ AWA	3926 90 970
5	Стусло для обрезки	3926 90 970

выпускаемой изготовителем:

HZ Weitzel, Konrad-Adenauer-Strasse 20, 55218 Ingelheim am Rhein, Германия,
доводим до Вашего сведения, что:

данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009 г. "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п.4 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

Данная информация действительна до внесения изменений в вышеуказанные документы или до вступления в силу иных нормативных документов в области пожарной безопасности и устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс» Кузьмину Роману Валерьевичу.

Эксперт

Т.В. Зарипова

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР»**

Московская область, Красногорский район,
автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр Рига-
Ленд, дом 5 стр. 6, этаж 5, помещение 14, ком 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЛИДЕР»

Российская Федерация, 117630, г. Москва, шоссе
Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты
12, 13

тел./факс: +7(499) 682-01-93

e-mail: lider.certification@gmail.com

ИНН 7751028965 КПП 772801001

Аттестат аккредитации: RA.RU.10HA39 от 14.03.2018 г.

Исх. № 4843 от 13.10.2022 г.

По месту требования

Информационное письмо

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" Правительства Российской Федерации на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», указанная продукция не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия:

Код ТН ВЭД ТС, Код ОК 034-2014	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
73249000	Монтажная пластина из оцинкованной стали для настенных уголков 720527 по 721010
73269098	Комплект кронштейнов для коллекторов 8730014
73269098	Шкафы коллекторные накладные и встраиваемые 77351001 по 77361025
70071980	Дверцы стеклянные для коллекторных шкафов 77352011 по 77352015
39259080	Фиксатор поворота трубы из пластика 718005, 77910010 по 77910012
39239000	Защита тройника 718019, 8740100
39259080	Шумопоглощающие элементы, коробка и прокладки для настенных уголков ТЕСЕ 718017-781031
84818099	Удлинитель ручки клапана 8780200

Разъяснение подготовлено на основании документов на вышеуказанную продукцию, представленных ООО «ТЕСЕ Системс».

Одновременно настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции согласно законодательству Российской Федерации, а также в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации



Флеров Р. С.
(Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Магна»

ИНН/КПП 5260474604/526001001 ОГРН 1205200043465

Юридический адрес: 603006, Нижегородская область, город Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 6,
помещ. п1 этаж цокольный комн 14а оф 14а

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE09

Тел. +7 8312660384

Исх. № 121 от 14.02.2023 года.

ООО «ТЕСЕ Системс»

Российская Федерация, Московская область, 143421, Московская
область, город Красногорск, Территория Автодорога Балтия, км 26-й,
дом 5, строение. 6, этаж 5, помещение 14, комната 3

Телефон

8-495-9880794

e-mail

info@tece.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" Правительства Российской Федерации на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», указанная продукция не входит в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия: НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование	Код ТН ВЭД
	Принадлежности для монтажа систем отопления:	39259080,73269098, 74122000,73249000, 73181491, 84818039
1	Шумопоглощающие элементы TECE арт. 718017,718022,718024	
2	Монтажные комплекты TECE арт.721009,765130,720550	
3	Звукоизоляционная прокладка для настенных уголков арт.718026	
4	Монтажные пластины для настенных уголков TECE арт.720527, 720528, 721005, 8723101, 8620100	
5	Саморез для настенных уголков арт. 720524	
6	Короб защитный для тройников арт. 718019,718020	
7	Дюбеля и скобы для фиксации труб 720596, 720597, 77610010, 719507, 776120010, 77611010	

8	Трубки и узлы для подключения радиаторов арт. 714016, 714020, 714027, 714516, 714901, 714905, 714907, 715016, 715020, 715222, 715224, 715225, 715226, 718501, 718502, 718503, 730010, 730025, с 8740401 по 8740406	
9	Нипель редукционны ТЕСЕ 8740440	
10	Автоматически воздухоотводчик пластиковый арт. 77300001	

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Эксперт по подтверждению соответствия



Дмитриев Сергей Александрович

Исх. б/н от 23.01.2023 г.

ООО «ТЕСЕ Системс»
Московская область,
Красногорский район, автодорога
Балтия, тер 26 км бизнес-центр
Рига-Ленд, дом 5 стр.6, этаж 5,
помещение 14, ком 3
Овчинникову В.В.

Информационное письмо

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что указанная продукция не входит в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Решения Комиссии таможенного союза. Таким образом, предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» не требует нижеуказанная продукция:

Код ТН ВЭД ТС, Код ОК 034-2014	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
Арматура для систем отопления:	
8481803100	Коллекторы для систем радиаторного отопления Арт. 340102, 340103, 340104, 340105, 340106, 340107, 340108, 340109, 340110, 340111, 340112
8481803100	Коллекторы для систем отопления Арт. 712551, 712552, 712553, 712554, 712555, 712556, 712557, 712558, 712559, 712560, 712561
8481803100	Коллекторы для систем радиаторного отопления Арт. 7385582, 7385583, 7385584, 7385585, 7385586, 7385587, 7385588, 7385589, 7385590, 7385591, 7385592
8481803100	Коллекторы для систем отопления с запорными вентилями Арт. 712540, 712541, 712542, 712543, 712544, 712545, 712546, 712547, 712548, 712549, 712550
8481803100	Коллекторы для систем отопления с запорными вентилями Арт. 341102, 341103, 341104, 341105, 341106, 341107, 341108, 341109, 341110, 341111, 341112
8481803100	Коллекторы для систем отопления с термостатическими вентилями Арт. 340152, 340153, 340154, 340155, 340156, 340157, 340158, 340159, 340160, 340161, 340162
8481803100	Комплект для заполнения и слива системы с возможностью выпуска воздуха 3/4" для монтажа на коллекторы ТЕСЕ для систем отопления арт. 712562
8481803100	Комплект кронштейнов ТЕСЕ для коллекторов 3/4" и 1" арт. 8730014
8481803100	Коллекторы ТЕСЕ logo Арт. 8730015, 8730016, 8730017, 8730018, 8730027
8481803100	Коллекторы для систем поверхностного отопления Арт. 77311102, 77311103,

	77311104, 77311105, 77311106, 77311107, 77311108, 77311109, 77311110, 77311111, 77311112
8481803100	Коллекторы для систем поверхностного отопления Арт. 77310002, 77310003, 77310004, 77310005, 77310006, 77310007, 77310008, 77310010, 77310011, 77310012
8481803100	Дополнительные модули к коллектору Арт.77310022, 77310023
8481803100	Пластиковые коллекторы для поверхностного отопления TECEfloor с индикатором потока Арт. 77390020, 77390030, 77390040
8481803100	Модуль подключения пластикового коллектора TECEfloor Арт. 77390010
8481803100	Группы присоединения коллектора TECEfloor, угловые Арт.77381002, 773810009
8481803100	Регулирующие клапаны TECEfloor 1" Арт.773830017, 7383002
8481803100	Модуль подключения промышленного пластикового коллектора TECEfloor 1 1/2" Арт. 77390110
8481803100	Модули подающей и обратной линий пластикового промышленного коллектора TECEfloor Арт. 77390113
8481803100	Комплект адаптеров TECEfloor типа TECEflex для промышленного коллектора для систем отопления Арт.77390114
8481803100	Комплект кронштейнов для Коллекторов Арт. 77990053, 77390120
8481803100	Термостатическая головка с выносным датчиком Арт. 77990036
8481803100	Термометр для коллекторов TECE Арт. 7990038, 717028
8481803100	Манометр для промышленного пластикового коллектора Арт. 77390130
8481803100	Термостатические вентили для подключения радиаторов отопления Арт. 8740431, 8740432, 8740463
8481803100	Вентили на обратную подводку для подключения радиаторов отопления Арт. 8740433, 8740434
8481803100	Запорно-присоединительные узлы для подключения радиаторов Арт. 8740435, 8740436, 8740437, 8740438
8481803100	Термостатические головки для вентилля M30*1,5 арт.8740430 и 77990036, 8740461
8481803100	Запасные части для коллекторов TECE Арт. 77990062, 77990061, 77990060, 720196, 77990019, 720195, 77990017, 77990016, 77990052, 77990072, 77990051, 88990070, 77990071

Разъяснение подготовлено на основании документов на вышеуказанную продукцию, представленных ООО «ТЕСЕ Системс».

Одновременно ставлю Вас в известность, что вышеуказанные «Единые перечни» в дальнейшем могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Генеральный директор



подпись

Ефимова А.С.
(Ф.И.О.)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР»**

ООО «ТЕСЕ Системс»

Московская область, Красногорский район,
автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр Рига-
Ленд, дом 5 стр. 6, этаж 5, помещение 14, ком 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЛИДЕР»

Российская Федерация, 117630, г. Москва, шоссе
Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты
12, 13

тел./факс: +7(499) 682-01-93

e-mail: lider.certification@gmail.com

ИНН 7751028965 КПП 772801001

Аттестат аккредитации: RA.RU.10HA39 от 14.03.2018г.

ИНН 7715636090

КПП 502401001

Исх. № 6095 от 26.12.2022 г.

По месту требования

Информационное письмо

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" Правительства Российской Федерации на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», указанная продукция не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.

Одновременно сообщаем, что указанная продукция не входит в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Решения Комиссии таможенного союза. Таким образом, предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного Союза не требует нижеуказанная продукция:

Код ТН ВЭД ТС, код ок 034-2014	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
7324900009 3922900000	Точечные дренажные трапы и комплектующие к ним системы TECEdrainpointS арт.3601050 по арт. 3699099. Дренажный душевой профиль и комплектующие к ним системы TECЕprofil арт. 670800 по арт.679090. Каналы дренажные и комплектующие к ним системы TECЕlinus арт.15100070 по арт.15243091 Каналы дренажные и комплектующие к ним системы TECEdrainline арт. 600700 по арт. 689900

Разъяснение подготовлено на основании документов на вышеуказанную продукцию, представленных ООО «ТЕСЕ Системс»

Одновременно настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции согласно законодательству Российской Федерации, а также в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации



Флеров Р.С.
(Ф.И.О.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР»

Московская область, Красногорский район,
автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр Рига-
Ленд, дом 5 стр.6, этаж 5, помещение 14, ком 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЛИДЕР»

Российская Федерация, 117630, г. Москва, шоссе
Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты
12, 13

тел./факс: +7(499) 682-01-93

e-mail: lider.certification@gmail.com

ИНН 7751028965 КПП 772801001

Аттестат аккредитации: RA.RU.10HA39 от 14.03.2018 г.

Исх. № 6089 от 26.12.2022 г.

По месту требования

Информационное письмо

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" Правительства Российской Федерации на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», указанная продукция не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.

Одновременно сообщаем, что указанная продукция не входит в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Решения Комиссии таможенного союза. Таким образом, предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного Союза не требует нижеуказанная продукция:

Код ТН ВЭД ТС, код ок 034-2014	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
39172110	TECEfloor Труба для поверхностного отопления PE-Xa, Полное описание: Труба для поверхностного отопления TECEfloor SLQ PE-Xa 5S Пятислойная труба для поверхностного отопления, соответствующая ГОСТ 53630-2009 , изготовлена из сшитого полиэтилена высокой плотности PE-Xa. Артикул: 77171660, 77171630, 77171730, 77171760, 77172060 Размеры: 16 x 2 мм, 17x2 мм и 20x 2 мм Страна происхождения: Испания

Разъяснение подготовлено на основании документов на вышеуказанную продукцию, представленных ООО «ТЕСЕ Системс»

Одновременно настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции согласно законодательству Российской Федерации, а также в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации



Флеров Р.С.
(Ф.И.О.)