

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY



10393  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00305-24

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 23 вересня 2024 до 22 вересня 2025

Term of validity is from

Продукція  
Production

Система труб типу Р на основі структурованого поліетилену з антидифузійним шаром (PE-Хс/EVOH), термостабілізованого поліетилену з антидифузійним шаром (PE-RT/EVOH/PE-RT) та фітінгів з латуні та поліфенілсульфону (PPSU) для з'єднань із цими трубами номінальним зовнішнім діаметром dn=12-25 мм при будівництві опалення підлоги (поверхні) з максимально робочим тиском 6 бар під торгівельною маркою "TECEfloor"

3917, 7412, 8481

код УКТ ЗЕД

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

до стійкості труб та з'єднань труб з фітінгами, що визначають придатність системи до використання згідно п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 ДСТУ Б EN ISO 21003-5:2011 (EN ISO 21003-5:2008, IDT) "Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до використання за призначенням"; п.п. 6.2-6.5, 7.1, 7.3 (рядки 2-5 Таблиці 12), 7.4 (рядки 1-5 Таблиці 13) ДСТУ Б В 2.7-143:2007

Виробник (и)  
Producer (s)

Адреса виробництва труб: „Multilayer Pipe Company Sp. z o.o.", ul. Energetykov 59, Pecz, PL-57-100 Strzelin, Poland (Польща) адреса виробництва фітінгів: „TECE GmbH", Hollefeldstrase 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

ТОВ "ТЕСЕ УКРАЇНА", 03195, Україна, м. Київ, вул. Степана Рудницького, 3/7, оф. 7, код ЄДРПОУ 35575461 (Доручення "TECE GmbH", Німеччина від 22.07.2015р.)

одаткова інформація  
Additional information

Система труб типу Р на основі структурованого поліетилену з антидифузійним шаром (PE-Хс/EVOH), термостабілізованого поліетилену з антидифузійним шаром (PE-RT/EVOH/PE-RT) та фітінгів з латуні та поліфенілсульфону (PPSU) для з'єднань із цими трубами номінальним зовнішнім діаметром dn=12-25 мм при будівництві опалення підлоги (поверхні) з максимально робочим тиском 6 бар під торгівельною маркою "TECEfloor", що виготовляються серійно з 23 вересня 2024 до 22 вересня 2025 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом  
з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment  
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації 10393 чинний до 14.03.2026  
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколу випробувань № 1510/2 від 30.07.2024 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,  
On the grounds of 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 від  
24 жовтня 2023, висновку за аналізом документації № 406/1-Б/СА від 05 червня 2024

Керівник органу  
з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

4347848 M.JL/Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити за тел. +38073-77-321-77