



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 3/Tece/ 2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :

Rozdzielacze mosiężne do ogrzewania płaszczyznowego, C.O., C.W.U., Z.W.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :

Nazwa wyrobu budowlanego:

a. „Rozdzielacz TECE 1” z nyplami do złączy alternatywnych”

b. "Rozdzielacz mosiężny 1" ogrzewania podłogowego TECEfloor z przepływomierzami"

c. "Rozdzielacz ogrzewania podłogowego TECEfloor wraz z mieszaczem pompowym (pompa elektroniczna) i przepływomierzami"

d. "Rozdzielacz ogrzewania podłogowego TECEfloor zintegrowany z termostatycznym zaworem trójdrogowym i mieszaczem pompowym (pompa elektroniczna)"

e. "Rozdzielacz dwuparametrowy TECEfloor "2 w 1" do ogrzewania podłogowego z mieszaczem pompowym (pompa elektroniczna) i do c.o.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ogrzewanie podłogowe, ścienne, grzejnikowe oraz do zimnej i ciepłej wody użytkowej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

Finish-A Anna Drylak Spółka Jawna - Kęty 32-650 - Kleparz 6D

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony :

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna :

7a. Polska Norma wyrobu :

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej ,numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu , lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji :

Laboratorium Okuć I Ślusarki Budowlanej 61-819 Poznań Taczaka 12 (nr akr. AB 023)

7b .Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

ISBN 978-83-249-5743-9

ITB-KOT-2020/1286 wydanie 2

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalna temperatura pracy	90°C (70°C, 80°C)*	90°C – dla rozdz. c.o. 80°C – dla rozdz. c.w.u., z.w. 70°C – dla rozdz. o.p.
Minimalna temperatura pracy	0° C	
Maksymalne ciśnienie	0,6MPa (1MPa)*	0,6MPa – dla rozdz. c.o., o.p. 1MPa- dla rozdz. do c.w.u., z.w.
Wymiary	Zgodne z dokumentacją zakładową	
Charakterystyka hydrauliczna	Wg. rys	

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi, właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Kęty, 02.03.2025 r.



"FINISH A"
Anna Dryjak sp. z o.o.
32-850 KĘTY
ul. Kleparz 5d
tel. (033) 845-25-08
tel/fax. (033) 845-69-03
NIP 549-21-48-593

FINISH A
Specjalista ds. technicznych
Tomasz Bies