

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY



10393
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00488-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 24 вересня 2025 до 23 вересня 2026
Term of validity is from

Продукція
Production

Система труб багат шарових типу М видів РЕ-Хс/АІ/РЕ-RT, РЕ-RT/АІ/РЕ-RT та фітінгів з латуні, поліфенілсульфону (PPSU) та бронзи для з'єднань із цими трубами номінальним зовнішнім діаметром dn=16-63 мм при будівництві мереж гарячого, холодного водопостачання, радіаторного опалення, опалення підлоги (поверхні) з максимально робочим тиском 10 бар під торгівельною маркою "TECElogo"

3917, 7412, 8481

код УКТ ЗЕД

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

до стійкості труб та з'єднань труб з фітінгами, що визначають придатність системи до використання згідно п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 ДСТУ Б EN ISO 21003-5:2011 (EN ISO 21003-5:2008, IDT) "Системи трубопроводів з багат шарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до використання за призначенням"

Виробник (и)
Producer (s)

Адреса виробництва труб: „Multilayer Pipe Company Sp. z o.o.", ul. Energetykov 59, Pecz, PL-57-100 Strzelin, Poland (Польща) адреса виробництва фітінгів: „TECE GmbH", Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ "ТЕСЕ УКРАЇНА", 03195, Україна, м. Київ, вул. Степана Рудницького, 3/7, оф. 7, код ЄДРПОУ 35575461, (доручення "TECE GmbH", Німеччина від 22.07.2015р.)

Додаткова інформація
Additional information

Система труб багат шарових типу М видів РЕ-Хс/АІ/РЕ-RT, РЕ-RT/АІ/РЕ-RT та фітінгів з латуні, поліфенілсульфону (PPSU) та бронзи для з'єднань із цими трубами номінальним зовнішнім діаметром dn=16-63 мм при будівництві мереж гарячого, холодного водопостачання, радіаторного опалення, опалення підлоги (поверхні) з максимально робочим тиском 10 бар під торгівельною маркою "TECElogo", що виготовляється серійно з 24 вересня 2025 до 23 вересня 2026 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації 10393 чинний до 14.03.2026
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколу випробувань № 2138 від 24.09.2025 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
On the grounds of 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334
чинний до 13 лютого 2027, висновку за аналізом документації № 433-Б/СА від 28 травня
2025

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(ім'я, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

4347847 M.L. Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77