

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY



10393
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00489-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 24 вересня 2025 до 23 вересня 2026
Term of validity is from

Продукція
Production

Система труб типу Р на основі структурованого поліетилену з антидифузійним шаром (PE-Xc/EVOH), термостабілізованого поліетилену з антидифузійним шаром (PE-RT/EVOH/PE-RT) та фітінгів з латуні та поліфенілсульфону (PPSU) для з'єднань із цими трубами номінальним зовнішнім діаметром dn=12-25 мм при будівництві опалення підлоги (поверхні) з максимально робочим тиском 6 бар під торгівельною маркою "TECEfloor" та "TECEfloor Soft-PERT 5S"

3917, 7412, 8481
код УКТ ЗЕД

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

до стійкості труб та з'єднань труб з фітінгами, що визначають придатність системи до використання згідно п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 ДСТУ Б EN ISO 21003-5:2011 (EN ISO 21003-5:2008, IDT) "Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до використання за призначенням"; п.п. 6.2-6.5, 7.1, 7.3 (рядки 2-5 Таблиці 12), 7.4 (рядки 1-5 Таблиці 13) ДСТУ Б В 2.7-143:2007

Виробник (и)
Producer (s)

Адреса виробництва труб: „Multilayer Pipe Company Sp. z o.o.", ul. Energetykov 59, Pecz, PL-57-100 Strzelin, Poland (Польща) адреса виробництва фітінгів: „TECE GmbH", Hollefeldstrase 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ "ТЕСЕ УКРАЇНА", 03195, Україна, м. Київ, вул. Степана Рудницького, 3/7, оф. 7, код ЄДРПОУ 35575461 (Доручення "TECE GmbH", Німеччина від 22.07.2015р.)

Додаткова інформація
Additional information

Система труб типу Р на основі структурованого поліетилену з антидифузійним шаром (PE-Xc/EVOH), термостабілізованого поліетилену з антидифузійним шаром (PE-RT/EVOH/PE-RT) та фітінгів з латуні та поліфенілсульфону (PPSU) для з'єднань із цими трубами номінальним зовнішнім діаметром dn=12-25 мм при будівництві опалення підлоги (поверхні) з максимально робочим тиском 6 бар під торгівельною маркою "TECEfloor" та "TECEfloor Soft-PERT 5S", що виготовляється серійно з 24 вересня 2025 до 23 вересня 2026 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment
body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації 10393 чинний до 14.03.2026 тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколу випробувань № 2139 від 24.09.2025 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 чинний до 13 лютого 2027, висновку за аналізом документації № 433-Б/СА від 28 травня 2025

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77