

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY



10393
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00256-26

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **24 вересня 2026 до 23 вересня 2027**

Term of validity is from

Продукція
Production

Система труб на основі структурованого поліетилену РЕ-Хс, з структурованого поліетилену з антидифузійним шаром РЕ-Хс/EVOH та фітінгів з латуні поліфенілсульфону (PPSU) та бронзи для з'єднань із цими трубами номінальним зовнішнім діаметром $dn=14-25$ мм при будівництві гарячого, холодного водопостачання, радіаторного опалення та опалення підлоги (поверхні) з максимально робочим тиском 10 бар під торгівельною маркою "TECEflex"

3917, 7412, 8481

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

до стійкості труб та з'єднань труб з фітінгами, що визначають придатність системи до використання згідно п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 ДСТУ Б EN ISO 21003-5:2011 (EN ISO 21003-5:2008, IDT) "Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до використання за призначенням"; п.п. 6.1.1, 7 (рядки 1, 2, 3, 4) ДСТУ EN ISO 15875-2:2022 (EN ISO 15875-2:2003/A1:2007, ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007)

Виробник (и)
Producer (s)

Адреса виробництва труб: „Multilayer Pipe Company Sp. z o.o.", ul. Energetykov 59, Pecz, PL-57-100 Strzelin, Poland (Польща) адреса виробництва фітінгів: „TECE GmbH", Hollefeldstrasse 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ "ТЕСЕ УКРАЇНА", 03195, Україна, м. Київ, вул. Степана Рудницького, 3/7, оф. 7, код ЄДРПОУ 35575461 (Доручення "TECE GmbH", Німеччина від 22.07.2015р.)

Додаткова інформація
Additional information

Система труб на основі структурованого поліетилену РЕ-Хс, з структурованого поліетилену з антидифузійним шаром РЕ-Хс/EVOH та фітінгів з латуні поліфенілсульфону (PPSU) та бронзи для з'єднань із цими трубами номінальним зовнішнім діаметром $dn=14-25$ мм при будівництві гарячого, холодного водопостачання, радіаторного опалення та опалення підлоги (поверхні) з максимально робочим тиском 10 бар під торгівельною маркою "TECEflex", що виготовляється серійно з 24 вересня 2026 до 23 вересня 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018, тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukr certification@ukr.net

На підставі **Протоколу випробувань № R/26/09/24-6 від 24.09.2026 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 чинний до 13 лютого 2027, висновку за аналізом документації № 26/07/02-3/CA від 24 вересня 2026**

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Олександр ГУБЕРНАТОР

(Підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

Чинність сертифіката можна перевірити з допомогою QR-коду або за тел. +38073-77-321-77

